

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Domoradice – modernizace – opakování
Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Dotaz č. 1

dovoluji si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Ve výkazu výměr se nachází položka :

PS1002 Převoz rozvaděče z TR Dasný do TR DOM. vč. naložení a vyložení a montáže sada 1,000

Můžeme poprosit o konkrétnější specifikaci a doplnění této položky? (váha, počet polí, jak bude připraveno k expedici)

Odpověď zadavatele č. 1

Zhotovitel zajistí naložení na vlastní dopravní prostředek a dopravu na staveniště. Dle našich výpočtů budou pro přepravu stačit 3 kamiony.

Naložení pomocí vlastního manipulátoru s dostatečnou nosností, materiál je uložen na paletách ve skladu na TR Dasný – vrata mají rozměr 3,5x3,5 m. Rozměry a hmotnost jednotlivých přepravních jednotek (palet) jsou uvedeny dále.

V položce „PS1002 Převoz rozvaděče z TR Dasný do TR DOM. vč. naložení a vyložení a montáže“ neuvažujte s náklady na vyložení a montáž.

Vyložení a montáž jsou již zohledněny v položkách:

1935	210190434	Montáž rozvaděčů vn vnitřních	kus	26,000
2028	PS10HZS2	Velké mechanismy pro montáž – Jeřáb	hod	4,000
2029	PS10HZS3	Velké mechanismy pro montáž – Vysokozdvih	hod	40,000

Colliliste / Colli List:

Colli-Nr.	Bezeichnung	Dimension	net. wt./Einheit	gross wt./Einheit
<u>Inhalt / Content:</u>				
Pos.	Material		Menge/Einheit	
1	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1090,0/KG	1.150,0 KG
2	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1050,0/KG	1.110,0 KG
3	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	740,0/KG	800,0 KG
4	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1130,0/KG	1.190,0 KG
5	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1010,0/KG	1.070,0 KG
6	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1020,0/KG	1.080,0 KG
7	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1080,0/KG	1.140,0 KG
8	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1060,0/KG	1.120,0 KG
9	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1060,0/KG	1.120,0 KG
10	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1050,0/KG	1.110,0 KG
11	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	910,0/KG	970,0 KG
12	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1060,0/KG	1.120,0 KG

Colliliste / Colli List:

Colli-Nr.	Bezeichnung	Dimension	net. wt./Einheit	gross wt./Einheit
<u>Inhalt / Content:</u>				
Pos.	Material		Menge/Einheit	
1	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1240,0/KG	1.300,0 KG
2	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1950,0/KG	2.010,0 KG
3	Zubehör-Palette	120x 80x 90 CM	480,0/KG	500,0 KG
4	Zubehör-Palette	120x 80x 90 CM	290,0/KG	310,0 KG
5	Zubehör-Palette	120x 80x120 CM	130,0/KG	160,0 KG
6	Zubehör-Palette	120x 80x120 CM	130,0/KG	160,0 KG
7	Zubehör-Palette	120x 80x 90 CM	210,0/KG	230,0 KG
8	Zubehör-Palette	120x 80x 90 CM	70,0/KG	90,0 KG

Colliliste / Colli List:

Colli-Nr.	Bezeichnung	Dimension	net. wt./Einheit	gross wt./Einheit
<u>Inhalt / Content:</u>				
Pos.	Material		Menge/Einheit	
1	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1000,0/KG	1.060,0 KG
2	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1090,0/KG	1.150,0 KG
3	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1050,0/KG	1.110,0 KG
4	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1040,0/KG	1.100,0 KG
5	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1080,0/KG	1.140,0 KG
6	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	990,0/KG	1.050,0 KG
7	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1040,0/KG	1.100,0 KG
8	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1090,0/KG	1.150,0 KG
9	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1120,0/KG	1.180,0 KG
10	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	710,0/KG	770,0 KG
11	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1080,0/KG	1.140,0 KG
12	Palette+ Folienhaube	210x110x290 CM	1090,0/KG	1.150,0 KG

Colliliste / Colli List:

Colli-Nr.	Bezeichnung	Dimension	net. wt./Einheit	gross wt./Einheit
<u>Inhalt / Content:</u>				
Pos.	Material		Menge/Einheit	
1	Palette	120x 80x120 CM	180,0/KG	200,0 KG
2	Palette	120x 80x120 CM	180,0/KG	200,0 KG

VN tedy obsahuje 13 + 5 + 13 + 0,4 = cca 31 tun

Dotaz č. 2

Vážená paní inženýrko, po dohodě s naším právním oddělením si Vám dovoluujeme zaslat následující dotaz ke znění Smlouvy o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací:

1) Ustanovení o smluvní pokutě (čl. 2.1 NDA)

Současné znění stanoví smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé jednotlivé porušení jakéhokoli závazku, záruky či poskytnuté jistoty. Tato výše je dle našeho názoru nepřiměřená vzhledem k povaze sdílených informací.

Navrhujeme následující úpravu:

- Varianta A: Nahrazení smluvní pokuty povinností nahradit skutečně vzniklou škodu.
- Varianta B: Moderace smluvní pokuty na částku odpovídající reálné hodnotě zajišťované povinnosti, např. 200 000 Kč.

Opíráme se přitom o § 2051 občanského zákoníku, který umožňuje soudní moderaci nepřiměřené smluvní pokuty s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

2) Ustanovení o době trvání smlouvy (čl. 3.1 NDA)

Současné znění vylučuje použití § 1999 odst. 1 občanského zákoníku a zároveň stanoví, že příjemce – je-li právnickou osobou – se vzdává práva domáhat se zrušení závazku dle § 2000 občanského zákoníku.

Navrhujeme následující úpravu:

- Zachovat možnost ukončení závazku dle § 1999 občanského zákoníku, který umožňuje vypovědět závazek z uzavřené smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou ke konci kalendářního čtvrtletí.
- Odstranit ustanovení, které znemožňuje uplatnění práv a dle § 2000 občanského zákoníku, protože tento paragraf chrání smluvní strany před nepřiměřeně dlouhými závazky a umožňuje jejich zrušení po 10 letech nebo při podstatné změně okolností.

Předem děkujeme za vaši reakci.

Odpověď zadavatele č. 2

Zadavatel odmítá obě dodavatelem navrhované úpravy znění ustanovení odstavce 2.1 a čl. 3.1. smlouvy o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací (dále také jen „**NDA**“) a trvá na znění původně formulovaném v NDA. Nastavenou výši smluvní pokuty považuje za přiměřenou s ohledem na význam zadavatelova energetického objektu, transformovny 110/22 kV Domoradice (dále také jen „**Transformovna**“), která je součástí distribuční soustavy zadavatele, a jejíž modernizace je předmětem plnění veřejné zakázky. **Potenciální výše škody**, která by zadavateli jako provozovateli distribuční soustavy mohla vzniknout, pokud by byla v důsledku porušení povinností dodavatele stanovených v NDA zneužita data týkající se tohoto energetického objektu, zejména data a informace týkající se bezpečnostního a kamerového systému, které jsou informacemi a daty o kritické informační infrastruktuře chráněnými zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění, **řádově převyšuje v NDA nastavenou výši smluvní pokuty** (např. byla-li by Transformovna vyřazena z provozu, nebo její provoz omezen).

Význam zadavatelovy Transformovny v rámci distribuční soustavy, význam dat a informací o této Transformovně, která jsou dodavateli v rámci zadávacího řízení předávána nebo, která v jeho průběhu nebo v průběhu spolupráce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo může nabýt, samotná povaha těchto dat včetně důsledků, které by mohly vzniknout, došlo-li by ke zneužití těchto zadavatelem předávaných dat, resp. dat získaných během realizace spolupráce, dle přesvědčení zadavatele odůvodňují i podmínku zadavatele, aby závazek dodavatele zdržet se vyzrazení předaných i získaných informací souvisejících s realizací veřejné zakázky a tyto informace chránit (mimo jiné tedy i informace o tom, jakým způsobem je Transformovna zabezpečena), byl stanoven jako trvalý bez možnosti se z něho jednostranně vyvázat, a to i poté, kdy bude realizováno zadávací řízení, resp. dílo, které je předmětem zadávacího řízení.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.