

### VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen ZZVZ)

|                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                           |
| Název veřejné zakázky:              | <b>TR Domoradice – modernizace – opakování</b>                                                                                                                                            |
| Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek | Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789 |
| Druh zadávacího řízení:             | Užší řízení dle ZZVZ                                                                                                                                                                      |
| Druh veřejné zakázky:               | Stavební práce                                                                                                                                                                            |
| Režim veřejné zakázky:              | Nadlimitní                                                                                                                                                                                |

#### I.

##### **Dotaz č. 1**

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádáme o zodpovězení dotazu týkající se objektu:

CZD00035: EGD Transformátory 110/22 kV řádek 2644 a CZD00037: EGD Tlumivky řádek 3069

- Přeprava je míněna s nakládkou a vykládkou nebo pouze přeprava? (To se týká jak transformátor, tak tlumivek).
- Pokud má být součástí i nakládka a vykládka, tak jak je uvažováno s vykládkou transformátoru na rezervním stání? Podle toho, že rezervní stání je nakreslené mimo komunikaci, předpokládáme jeřáb. Pak je nutné znát celkový prostor před stáním, aby bylo možné zhodnotit, zda je tam dostatečná plocha pro zaparkování velkého jeřábu.
- U tlumivky jsme nenašli provizorní stanoviště T101. I u tlumivek potřebujeme znát prostorové poměry, aby bylo možno stanovit dostatečnou nosnost jeřábu vzhledem k jeho vyložení.

##### **Dotaz č. 2**

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádáme o zodpovězení dotazu týkající se objektu:

CZD00035: EGD Transformátory 110/22 kV řádek **2949** a CZD00037: EGD Tlumivky řádek **3374**

- Přeprava je míněna s nakládkou a vykládkou nebo pouze přeprava? (To se týká jak transformátor, tak tlumivek)
- Pokud má být součástí i nakládka a vykládka, tak jak je uvažováno s vykládkou transformátoru na rezervním stání? Podle toho, že rezervní stání je nakreslené mimo komunikaci, předpokládáme jeřáb. Pak je nutné znát celkový prostor před stáním, aby bylo možné zhodnotit, zda je tam dostatečná plocha pro zaparkování velkého jeřábu.
- U tlumivky jsme nenašli provizorní stanoviště T101. I u tlumivek potřebujeme znát prostorové poměry, aby bylo možno stanovit dostatečnou nosnost jeřábu vzhledem k jeho vyložení.

### **Odpověď zadavatele č. 1 k dotazu č. 1 a 2**

Zadavatel uvádí, že čísla řádků v dotazu č. 1 neodpovídají poskytnutému Soupisu prací a dodávek. Dodavatel dotazem č. 2 opravil čísla řádků Soupisu prací a dodávek, kterých se dotaz č. 1 a 2 týká.

Zadavatel k dotazu uvádí:

- Veškeré přesuny v rámci areálu TR Domoradice, vč. naložení a vyložení, jsou v odpovědnosti zhotovitele stavby, až na výjimku přesunu T101 do skladu Tábor a zpět, který je v zodpovědnosti zadavatele, včetně naložení a vyložení.
- Plocha pro zaparkování velkého jeřábu je dostatečná. Dle našeho názoru je ale jednodušší použít podvalník.
- Provizorní umístění tlumivky je ve stání transformátoru T101 (viz výkres část H\_zásady organizace výstavby, koordinační situační výkres), prostorové poměry dány výkresem, hmotnost uvedena ve specifikaci příslušného PS.

### **II.**

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Brně

---

Ing. et Ing. Anna Jiroušková  
EG.D, s.r.o.