

Písemná zpráva zadavatele

Zadavatel	
Zadavatel:	EG.D, s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, 602 00 Brno
IČO:	21055050
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ust. § 151 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ust. § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Sekundární rozvaděče VN III
Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek:	Sektorová veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Sekundární rozvaděče VN“, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: Z2023-019840
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení navazující na „Systém kvalifikace – Sekundární rozvaděče VN“
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

S ohledem na povinnost danou zadavateli ustanovením § 217 ZZVZ, zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o shora uvedeném zadávacím řízení. Údaje o předmětné veřejné zakázce jsou uvedeny níže:

A Předmět veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:	Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kovově krytých, typově odzkoušených rozvaděčů do 25 kV. Rozvaděč může být v provedení kompaktním (dále nerozšiřitelný rozvaděč) nebo modulárním (dále rozšiřitelný rozvaděč). Předmětem dodávky může být i další nadstandardní výbava, která je níže popsána. Jedná se zejména o motorové pohony, nadstavbu s ovládacími a signalizačními obvody, měření, atd. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci a v návrhu rámcové dohody, která tvoří její nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách. Zakázka není dělena na části.
--------------------------	--

B Cena sjednaná ve smlouvě:

Na plnění veřejné zakázky byla uzavřena rámcová dohoda se dvěma vybranými dodavateli, kteří se v hodnocení nabídek umístili na prvních dvou místech v pořadí. Ceny sjednané ve smlouvě jsou uvedeny v příloze 1 rámcové dohody a rovněž v příloze této písemné zprávy.

Celková cena za předpokládané odběrné množství sjednaná v rámcové dohodě s vybraným dodavatelem prvním v pořadí činí 13 412 652 EUR bez DPH a s vybraným dodavatelem druhým v pořadí činí 13 902 944 EUR bez DPH za dobu 48 měsíců trvání rámcové dohody.

Poměr plnění je ve smlouvě stanoven na 70 % ku 30 % mezi dodavatelem prvním v pořadí a dodavatelem druhým v pořadí (s určitou odchylkou).

C Použitý druh zadávacího řízení:

Druh zadávacího řízení:	Užší řízení navazující na systém kvalifikace
-------------------------	--

D Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:

Zakázka nebyla rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu věcně a technicky souvisí. Jeho rozdělením by zadavateli vznikaly další nedůvodné náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky.

E Označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen:

č.	Název účastníka	Sídlo	IČO	Nabídková cena (EUR bez DPH)
1.	Schneider Electric CZ, s.r.o.	U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha	60467550	13 412 652
2.	High Energy s.r.o.	Praha 4 - Kunratice, Žižkova 1494/9, PSČ 14800	24830518	15 981 163
3.	Siemens, s.r.o.	Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500	00268577	13 902 944

F Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

G Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jejich výběru:

Pořadí nabídky	Název účastníka	Sídlo	IČO	Nabídková cena (EUR bez DPH)
1.	Schneider Electric CZ, s.r.o.	U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha	60467550	13 412 652
2.	Siemens, s.r.o.	Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500	00268577	13 902 944

Nabídky shora jmenovaných vybraných dodavatelů se umístily na prvních dvou místech v pořadí pro uzavření rámcové smlouvy a byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

H Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Není relevantní. Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

I Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Není relevantní. Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

J Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Není relevantní. Veřejná zakázka nebyla zadávána ve zjednodušeném režimu.

K Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Není relevantní. Nabídky byly podány elektronickými prostředky, a to prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

L Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Není relevantní. Zadávací řízení nebylo zrušeno.

M Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:

Není relevantní. U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

N Příloha písemné zprávy:

Příloha 1 rámcové dohody: Cenová specifikace předmětu plnění

V Českých Budějovicích

EG.D, s.r.o.

Mgr. Monika Gebauerová
manažer veřejných zakázek

Sekundární rozvaděče VN III
Příloha č. 1
Cenová specifikace předmětu plnění

Položka	Název položky	Předpokládané odběrné množství za dobu trvání smlouvy (modelový případ)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena za položku v EUR bez DPH
1	A. Zapojení ET/KT, nerozšířitelné	60	7 932	475920
2	B. Zapojení KKT, nerozšířitelné	400	10 088	4035200
3	C. Zapojení KKTT, nerozšířitelné	50	14 140	707000
4	D. Zapojení KKKT, nerozšířitelné	40	13 311	532440
5	E. Zapojení KKKTT, nerozšířitelné	30	19 384	581520
6	F. Zapojení KKKKT, nerozšířitelné	10	18 553	185530
7	G. Zapojení KK, nerozšířitelné	20	6 900	138000
8	H. Zapojení KKK, nerozšířitelné	60	9 747	584820
9	I. Zapojení KKKK, nerozšířitelné	20	12 480	249600
10	sada pro ovládání pohonu odpínače a uzemňovače (1 nebo 2 kusy ovládací páky)	800	38	30400
11	Možnost rozšíření rozváděče zleva nebo zprava	30	290	8700
12	Možnost rozšíření rozváděče zleva i zprava	20	290	5800
1	A. Pole vývodového kabelu vedení (K), rozšířitelné zleva i zprava	50	5 190	259500
2	B. Pole vývodu na transformátoru s odpínačem a pojistkami (T), rozšířitelné zleva i zprava	50	6 090	304500
3	D. Pole s vypínačem do 630 A s OZ (L1), rozšířitelné zleva i zprava	10	7 452	74520
4	E. Pole s vypínačem do 630 A bez OZ (L2), rozšířitelné zleva i zprava	10	7 320	73200
K1M				
1	A. Zapojení KKT, nerozšířitelné	60	22 404	1344240
2	B. Zapojení KKKT, nerozšířitelné	50	28 966	1448300
3	C. Zapojení KKTT, nerozšířitelné	10	29 357	293570
4	D. Zapojení KKKTT, nerozšířitelné	10	38 530	385300
5	E. Zapojení KKK, nerozšířitelné	15	21 988	329820
6	F. Zapojení KKKKT, nerozšířitelné	5	38 121	190605
7	G. Zapojení KKKKKT, nerozšířitelné	5	44 593	222965
AJB				
1	A. Zapojení KKT, nerozšířitelné	8	19 281	154248
2	B. Zapojení KKKT, nerozšířitelné	8	25 088	200704
MTP, MTN				
	Pole kabelového vývodu s odpínačem			
1	3x MTP 400/1 A	5	948	4740
2	3x MTP 300/1 A	10	948	9480
	Pole kabelového vývodu s vypínačem			
3	3x MTP 400/1 A	20	948	18960
4	3x MTP 300/1 A	30	948	28440
Dálkové ovládání				
	Pole kabelového vývodu s odpínačem, pole podélné spojky			
1	Dálkové ovládání 24V DC včetně pom.kontaktů, tl.spínače	20	836	16720
2	Dálkové ovládání 110V DC včetně pom.kontaktů, tl.spínače	20	882	17640
	Pole kabelového vývodu s vypínačem			
3	Dálkové ovládání 110V DC včetně pom.kontaktů, tl.spínače	20	855	17100
	Pole transformátorového vývodu			
4	Pom.kontakty, tl.spínač	20	598	11960
Nadstavbová skříň				
	výška do 60 cm včetně			
1	A. Nadstavbová skříň pro jedno pole rozvaděče	10	827	8270
2	B. Pro kompaktní rozváděč se 2 poli	10	957	9570
3	C. Pro kompaktní rozváděč se 3 poli	10	1 604	16040
4	D. Pro kompaktní rozváděč se 4 poli	10	2 252	22520
5	E. Pro kompaktní rozváděč s 5 poli	10	2 900	29000
6	Rozšíření nadstavby zleva nebo zprava	10	180	1800
7	Rozšíření nadstavby zleva i zprava	10	180	1800
	výška 90 cm			
8	A. Nadstavbová skříň pro jedno pole rozvaděče	30	875	26250
9	B. Pro kompaktní rozváděč se 2 poli	10	1 039	10390
10	C. Pro kompaktní rozváděč se 3 poli	10	1 734	17340
11	D. Pro kompaktní rozváděč se 4 poli	10	2 429	24290
12	E. Pro kompaktní rozváděč s 5 poli	10	3 124	31240
13	Rozšíření nadstavby zleva nebo zprava	10	180	1800
14	Rozšíření nadstavby zleva i zprava	10	180	1800
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů				
	napájení 24 V DC			
1	Vydrátování pole s odpínačem (K, KG) pro kabelový vývod	15	3 387	50805
2	Vydrátování pole s odpínačem (T) pro transformátorové pole	5	3 273	16365
	napájení 110 V DC			
3	Vydrátování pole s odpínačem (K, KG) pro kabelový vývod	20	3 387	67740
4	Vydrátování pole s odpínačem (T) pro transformátorové pole	10	3 273	32730
5	Vydrátování pole s vypínačem (L1, L2)	10	3 886	38860
Systém detekce napětí – dálková signalizace				
1	Systém detekce napětí – dálková signalizace (1.pole)	100	595	59500
FAT testy				
1	1x dodatečné FAT testy	1	3 100	3100
Celková nabídková cena v EUR bez DPH (za předpokládané odběrné množství za dobu trvání rámcové smlouvy)				13412652

Ceny položek, které nevstupují do celkové nabídkové ceny

nepovinné položky	
Zapojení KK PS, nerozšířitelné	-
Pole s uzemňovačem přípojnic (E), rozšířitelné zleva i zprava	-
Pole podélné spojky s odpínačem (PS), rozšířitelné zleva i zprava	-
Spojovací pole (H), rozšířitelné zleva i zprava	-
Pole měření (M1) - přívod kabelem, odvod na přípojnice (vlevo nebo/a vpravo)	-
Pole měření (M2) - Přívod na přípojnice, odvod na přípojnice	-
K1M: Zapojení KK PS, nerozšířitelné	-
K1M: Zapojení KK PS KKT, nerozšířitelné	-
K1M: Zapojení KKKM1 (MTN varianta b) pro vlastní spotřebu, nerozšířitelné	-
Absorbér přetlaku pro rozvaděč do 3 polí	-
Absorbér přetlaku pro rozvaděč do 5 polí	-
Absorbér přetlaku pro jedno pole pro rozvaděč nad 5 polí	-
MTN pro pole kabelového vývodu s vypínačem: 3xMTN 22/√3 // 0, 1/√3/ 0, 1/3 kV	-
Pole měření: 3xMTN 22/√3 // 0, 1/√3/ 0, 1/3 kV	-
Pole měření: 1xMTN 22/0,23 kV	-
Hlubší kryt kabelového prostoru	-
Snižená výška rozvaděče (pouze pro kompaktní rozvaděče)	-
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole podélné spojky (napájení 24 V DC)	-
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole E, M, H (napájení 24 V DC)	-
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole podélné spojky (napájení 110 V DC)	-
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole E, M, H (napájení 110 V DC)	-
AJB: Zapojení KKT včetně absorbéru, nerozšířitelné	-
AJB: Zapojení KKKT včetně absorbéru, nerozšířitelné	-
Pole uzemňovače přípojnic: Pom.kontakty, tl.spínač	-
H25 - práce technika na místě - zapojení sek. technika (včetně dopravy na místo na distribuční území ECD)	-

Sekundární rozvaděče VN III
Příloha č. 1
Cenová specifikace předmětu plnění

Položka	Název položky	Předpokládané odběrné množství za dobu trvání smlouvy (modelový případ)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena za položku v EUR bez DPH
1	A. Zapojení ET/KT, nerozšířitelné	60	7 909	474 540
2	B. Zapojení KKT, nerozšířitelné	400	10 544	4 217 600
3	C. Zapojení KKTt, nerozšířitelné	50	15 010	750 500
4	D. Zapojení KKKt, nerozšířitelné	40	13 584	543 360
5	E. Zapojení KKKtT, nerozšířitelné	30	18 962	568 860
6	F. Zapojení KKKKt, nerozšířitelné	10	17 399	173 990
7	G. Zapojení KK, nerozšířitelné	20	6 360	127 200
8	H. Zapojení KKK, nerozšířitelné	60	9 080	544 800
9	I. Zapojení KKKK, nerozšířitelné	20	12 160	243 200
10	sada pro ovládání pohonu odpínače a uzemňovače (1 nebo 2 kusy ovládací páky)	800	72	57 600
11	Možnost rozšíření rozvaděče zleva nebo zprava	30	354	10 620
12	Možnost rozšíření rozvaděče zleva i zprava	20	665	13 300
1	A. Pole vývodového kabelu vedení (K), rozšířitelné zleva i zprava	50	4 150	207 500
2	B. Pole vývodu na transformátoru s odpínačem a pojistkami (T), rozšířitelné zleva i zprava	50	6 183	309 150
3	D. Pole s vypínačem do 630 A s OZ (L1), rozšířitelné zleva i zprava	10	10 086	100 860
4	E. Pole s vypínačem do 630 A bez OZ (L2), rozšířitelné zleva i zprava	10	10 394	103 940
K1M				
1	A. Zapojení KKT, nerozšířitelné	60	25 710	1 542 600
2	B. Zapojení KKKt, nerozšířitelné	50	31 434	1 571 700
3	C. Zapojení KKTt, nerozšířitelné	10	31 747	317 470
4	D. Zapojení KKKtT, nerozšířitelné	10	39 128	391 280
5	E. Zapojení KKK, nerozšířitelné	15	25 603	384 045
6	F. Zapojení KKKKt, nerozšířitelné	5	38 759	193 795
7	G. Zapojení KKKKtT, nerozšířitelné	5	45 296	226 480
AJB				
1	A. Zapojení KKT, nerozšířitelné	8	12 850	102 800
2	B. Zapojení KKKt, nerozšířitelné	8	16 346	130 768
MTP, MTN				
	<i>Pole kabelového vývodu s odpínačem</i>			
1	3x MTP 400/1 A	5	839	4 195
2	3x MTP 300/1 A	10	839	8 390
	<i>Pole kabelového vývodu s vypínačem</i>			
3	3x MTP 400/1 A	20	839	16 780
4	3x MTP 300/1 A	30	839	25 170
Dálkové ovládání				
	<i>Pole kabelového vývodu s odpínačem, pole podélné spojky</i>			
1	Dálkové ovládání 24V DC včetně pom.kontaktů, tl.spínače	20	1 050	21 000
2	Dálkové ovládání 110V DC včetně pom.kontaktů, tl.spínače	20	1 050	21 000
	<i>Pole kabelového vývodu s vypínačem</i>			
3	Dálkové ovládání 110V DC včetně pom.kontaktů, tl.spínače	20	597	11 940
	<i>Pole transformátorového vývodu</i>			
4	Pom.kontakty, tl.spínač	20	440	8 800
Nadstavbová skříň				
	<i>výška do 60 cm včetně</i>			
1	A. Nadstavbová skříň pro jedno pole rozvaděče	10	508	5 080
2	B. Pro kompaktní rozvaděč se 2 poli	10	1 015	10 150
3	C. Pro kompaktní rozvaděč se 3 poli	10	1 523	15 230
4	D. Pro kompaktní rozvaděč se 4 poli	10	2 031	20 310
5	E. Pro kompaktní rozvaděč s 5 poli	10	2 539	25 390
6	Rozšíření nadstavby zleva nebo zprava	10	35	350
7	Rozšíření nadstavby zleva i zprava	10	35	350
	<i>výška 90 cm</i>			
8	A. Nadstavbová skříň pro jedno pole rozvaděče	30	708	21 240
9	B. Pro kompaktní rozvaděč se 2 poli	10	1 415	14 150
10	C. Pro kompaktní rozvaděč se 3 poli	10	2 123	21 230
11	D. Pro kompaktní rozvaděč se 4 poli	10	2 831	28 310
12	E. Pro kompaktní rozvaděč s 5 poli	10	3 538	35 380
13	Rozšíření nadstavby zleva nebo zprava	10	35	350
14	Rozšíření nadstavby zleva i zprava	10	35	350
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů				
	<i>napájení 24 V DC</i>			
1	Vydrátování pole s odpínačem (K, KG) pro kabelový vývod	15	4 189	62 835
2	Vydrátování pole s odpínačem (T) pro transformátorové pole	5	3 176	15 880
	<i>napájení 110 V DC</i>			
3	Vydrátování pole s odpínačem (K, KG) pro kabelový vývod	20	4 407	88 140
4	Vydrátování pole s odpínačem (T) pro transformátorové pole	10	3 058	30 580
5	Vydrátování pole s vypínačem (L1, L2)	10	4 789	47 890
Systém detekce napětí – dálková signalizace				
1	Systém detekce napětí – dálková signalizace (1.pole)	100	306	30 600
FAT testy				
1	1x dodatečné FAT testy	1	3 916	3 916
Celková nabídková cena v EUR bez DPH (za předpokládané odběrné množství za dobu trvání rámcové smlouvy)				13 902 944

Ceny položek, které nevstupují do celkové nabídkové ceny

nepovinné položky	
Zapojení KK PS, nerozšiřitelné	nenabízíme
Pole s uzemňovačem přípojnic (E), rozšiřitelné zleva i zprava	nenabízíme
Pole podélné spojky s odpínačem (PS), rozšiřitelné zleva i zprava	nenabízíme
Spojovací pole (H), rozšiřitelné zleva i zprava	nenabízíme
Pole měření (M1) - přívod kabelem, odvod na přípojnice (vlevo nebo/a vpravo)	nenabízíme
Pole měření (M2) - Přívod na přípojnice, odvod na přípojnice	nenabízíme
K1M: Zapojení KK PS, nerozšiřitelné	nenabízíme
K1M: Zapojení KK PS KKT, nerozšiřitelné	nenabízíme
K1M: Zapojení KKKM1 (MTN varianta b) pro vlastní spotřebu, nerozšiřitelné	nenabízíme
Absorbér přetlaku pro rozvaděč do 3 polí	1 609
Absorbér přetlaku pro rozvaděč do 5 polí	3 937
Absorbér přetlaku pro jedno pole pro rozvaděč nad 5 polí	892
MTN pro pole kabelového vývodu s vypínačem: 3xMTN 22/√3 // 0,1/√3/ 0,1/3 kV	3 622
Pole měření: 3xMTN 22/√3 // 0,1/√3/ 0,1/3 kV	nenabízíme
Pole měření: 1xMTN 22/0,23 kV	nenabízíme
Hlubší kryt kabelového prostoru	140
Snížená výška rozvaděče (pouze pro kompaktní rozvaděče)	přirážka 137
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole podélné spojky (napájení 24 V DC)	nenabízíme
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole E, M, H (napájení 24 V DC)	nenabízíme
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole podélné spojky (napájení 110 V DC)	nenabízíme
Vydrátování včetně instalace RTU/IED, baterie, zdroje VS a senzorů: Vydrátování pole E, M, H (napájení 110 V DC)	nenabízíme
AJB: Zapojení KKT včetně absorbéru, nerozšiřitelné	13 952
AJB: Zapojení KKKT včetně absorbéru, nerozšiřitelné	17 703
Pole uzemňovače přípojnic: Pom.kontakty, tl.spínač	nenabízíme
HZS - práce technika na místě - zapojení sek. technika (včetně dopravy na místo na distribuční území ECD)	60