





NÁZEV AKCE	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	Č.STAVBY: 1020001721
		Č.OBJ: 4501240560
STAVEBNÍK	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Josef Chaloupka, chalouka@elektrovod.eu	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EV 461-20-868 až 874	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Josef Chaloupka	DATUM: 12/2020
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chaloupka	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	Ing. Vít Brůžek	D.2 b) - 07
MÍSTO STAVBY	V1381/82/98	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 01.2	TAB-PLA-VES
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	
NÁZEV DOKUMENTU	Uchycení KZL	STRÁNKA / CELKEM:
		1 / 8


# Připojení KZL M112/R62 na st.č.2, 4




 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštepny závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice		Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice	<b>EV 461-20-868</b>	
		Vodič: 2S 2/24 (M112/R62 - 101)	Počet A4:	1
		nosný úchyt KZL	Datum:	03/2020
			Vyhotovil:	Chj
V1381/1382/1398 - modernizace vedení				
pozice	Ks	Název materiálu	Typ	Poznámka
1.	1	Závěsný kloub nosný RIBE	B201223A01	
2.	1	Dvojité oko přímé RIBE	210106	
3.	1	Nosná svorka spirálová RIBE	LTA 144 180/6 LIS	
4.	2	Zkratovací můstek RIBE	60501	
5.	4	Přípevňovací šroubová sada RIBE (M12x35)	2982335	
6.	-	Tlumič vibrací RIBE	-	

# Připojení KZL M112/R62 - 101 - st.č.3, 5




 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice		Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice	<b>EV 469-20-869</b>	
		Vodič: 2S 2/24 (M112/R62 - 101)	Počet A4:	1
		KZL na kotevním - průběžném	Datum:	03/2020
V1381/1382/1398 - modernizace vedení				
<b>pozice</b>	<b>ks</b>	<b>název materiálu</b>	<b>typ</b>	<b>poznámka</b>
1.	1	Kotevní uzemňovací svorka RIBE	F 13 804/1	
2.	2	Prodlužovací vidlice RIBE	8461355	
3.	2	Vidlice s okem křížová RIBE	215 130	
4.	2	Kotevní očníce RIBE	F 2686/2	
5.	2	Kotevní spirála RIBE	AW 225 153s	
6.	2	Ochranná spirála RIBE	RW 148 200 LIS	
7.	-	Tlumič vibrací RIBE	-	
8.	2	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A09 B13 Kb	
9.	2	Zkratovací můstek RIBE	F 10 828-52/4	
10.	1	Stožárová příchytka RIBE	F 11 060-20/09	
	1	Vyplňovací váleček RIBE	F 11 060-02/09	
11.	4	Připevňovací šroub. sada RIBE (M16x65)	2982463	
12.	2	Stožárová příchytka RIBE	F 11 060-20/05	
	2	Vyplňovací váleček RIBE	F 11 060-02/05	

# Připojení KZL M112/R62 - 101 na st.č.28 (přečíslované)






Pozn.: KZL bude ukončeno ve stávající spojovací krabici, kde se vymění pouze průchodka RIBE pro nové lano, viz Rozpis materiálu KZL, ZL.


\* pro připevnění KZL do stávající stožárové příchytky

 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice		Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice	<b>EV 461-20-870</b>	
		Vodič: 2S 2/24 (M112/R62 - 101)	Počet A4:	1
		KZL na odbočném	Datum:	03/2020
Vyhotoval: Chj				
V1381/1382/1398 - modernizace vedení				
pozice	Ks	Název materiálu	Typ	Poznámka
1.	-	Kotevní uzemňovací svorka RIBE	stávající	
2.	-	Prodlužovací vidlice RIBE	stávající	
3.	-	Vidlice s okem křížová RIBE	stávající	
4.	-	Kotevní očníce RIBE	stávající	
5.	1	Kotevní spirála RIBE	AW 225 153s	
6.	1	Ochranná spirála RIBE	RW 148 200 LIS	
7.	-	Tlumič vibrací RIBE	-	
8.	1	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A23 B13 Kb	
9.	-	Stožárová příchytka RIBE	stávající	
	2.5m	Ovinovací páska ELBA*	237 679	
10.	-	Lano AlFe	stávající	


Připojení KZL na portál TR Planá nad Lužnicí




\* lano se připojí do stávající spojky, kde se vymění průchodka


 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice		Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice	<b>EV 461-20-871</b>	
		Vodič: 2S 2/24 (M112/R62 - 101)	Počet A4:	1
		KZL na portál	Datum:	03/2020
V1381/1382/1398 - modernizace vedení				
Vyhotovil:	Chj			
pozice	Ks	Název materiálu	Typ	Poznámka
1.	-	Závěsný třmen ELBA	stávající	
2.	-	Palička s okem ELBA	stávající	
3.	-	Závlačka pérová	stávající	
4.	-	Izolátor skleněný	stávající	
5.	-	Pánvice s okem ELBA	stávající	
6.	-	Dvojitá vidlice RIBE	stávající	
7.	-	Prodlužovací vidlice RIBE	stávající	
8.	-	Dvojité oko křížové RIBE	stávající	
9.	-	Kotevní očnice RIBE	stávající	
10.	1	Kotevní spirála RIBE	AW 225 153s	
11.	1	Ochranná spirála RIBE	RW 148 200 LIS	
12.	2	Proudová svorka rozebiratelná RIBE	B 832 001/A23 B13 Kb	
13.	-	Tlumič vibrací RIBE	-	
14.	-	Vyplňovací váleček RIBE	stávající	
	-	Stožárová přichytka RIBE	stávající	
	2.5m	Ovinovací páska ELBA	237 679	
15.	-	Zemnicí svorka pevná RIBE	stávající	
16.	-	Lano AlFe	stávající	
17.	-	Přípevňovací šroubová sada (M16x80) RIBE	stávající	


# Připojení KZL M112/R62 - 101 na st.č.1




 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice		Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice	<b>EV 461-20-872</b>	
		Vodič: 2S 2/24 (M112/R62 - 101)	Počet A4:	1
		KZL na kotevním - průběžném	Datum:	03/2020
			Vyhotovil:	Chj
V1381/1382/1398 - modernizace vedení				
pozice	ks	název materiálu	typ	poznámka
1.	1	Kotevní uzemňovací svorka RIBE	F 816 005/1 A22 B22 kb	
2.	2	Prodlužovací vidlice RIBE	8461355	
3.	2	Vidlice s okem křížová RIBE	215 130	
4.	2	Kotevní očníce RIBE	F 2686/2	
5.	2	Kotevní spirála RIBE	AW 225 153s	
6.	2	Ochranná spirála RIBE	RW 148 200 LIS	
7.	-	Tlumič vibrací RIBE	-	
8.	2	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A09 B13 Kb	
9.	2	Zkratovací můstek RIBE	F 10 828-52/1	
10.	2	Stožárová příchytka RIBE	F 11 060-20/09	
	2	Vyplňovací váleček RIBE	F 11 060-02/09	
11.	4	Přípevňovací šroub. sada RIBE (M16x65)	2982463	


# Připojení ZL na st.č. 1



 <b>Elektrovod a.s. –</b> Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice		Investor: E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, Č.Budějovice	<b>EV 461-20-873</b>	
		Vodič: 184-AL1/30-ST1A	Počet A4:	1
		ZL na st.č. 1	Datum:	03/2020
			Vyhotovil:	Chj
V1381/1382/1398 - modernizace vedení				
pozice	ks	název materiálu	typ	poznámka
1.	1	Úhelník U100 pro uchycení praporec	-	
2.	1	Praporec ELBA	235 166.4	
3.	1	Prodlužovací vidlice RIBE	8461355	
4.	1	Dvojitě oko přímé ELBA	231 420.2	
5.	1	Kotevní svorka klínová RIBE	B118203A01	
6.	1	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A22 B22 Kb	

Připojení ZL na vložený st.č.29 (nové číslování)



<div><div>Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice</div></div>		Investor: E.ON - ČR, s.r.o., F. A.	EV 461-20-874	
		Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice	Počet A4: 1	
		Vodič: 184-AL1/30-ST1A	Datum: 03/2020	
		úchyt KZL		Vyhotovil: Chj
V1381/1382/1398 - modernizace vedení				
pozice	ks	název materiálu	typ	poznámka
1.	1	Kotevní uzemňovací svorka RIBE	F 816 005/1 A22 B22 kb	
2.	3	Prodlužovací vidlice RIBE	8461355	
3.	5	Vidlice s okem křížová ELBA	231 561	
4.	1	Vidlice s okem úhlová ELBA	231 714.1	
5.	1	Kotevní svorka klínová RIBE	B 118 203 A01	
6.	1	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A22 B22 Kb	
7.	2	Proudová svorka RIBE	B 832 001/A16 B22 Kb	
8.	2	Kotevní očníce RIBE	F 2686/2	
9.	2	Kotevní spirála RIBE	AW 237 152	
10.	2	Ochranná spirála RIBE	RW 160 200 LIS	
11.	4	Přípevňovací šroub. sada RIBE (M16x65)	2982463	
12.	1	Stožárová příchytka RIBE	F 11 060-20/12	
	1	Vyplňovací váleček RIBE	F 11 060-02/12	
13.	5m	Lano 184-AL1/30-ST1A		