

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Domoradice – modernizace – opakování
Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Dotaz č. 1

žádáme o zodpovězení dotazů na TR Domoradice:

CZD00015.1: EGD Technologické budovy

Chybí položky pro montáž protidešťových žaluzií. Prosím o doplnění.

333	H	42972917	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm	kus	1,000
334	H	42972919	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 400x400mm	kus	3,000
335	H	42972963	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1000x1000mm	kus	1,000
336	H	429729131	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x100mm	kus	2,000
337	H	42972918Z	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 600x200mm	kus	4,000

Položky pro montáž 75139802 - Montáž větrací mřížky stěnové jsou součástí opraveného Soupisu prací a dodávek, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Položky pažnic a nabídka od společnosti Bettra se vzájemně liší. Prosíme o kontrolu PD. Případně má být oceněn VV dle zadání?

347	H	553B1	Pažnice HRD 2x11x100 FUFA/700/0 + praporec	ks	1,000	
348	H	553B2	Pažnice HRD 200 FUFA/700/0 + praporec	ks	24,000	
349	H	553B3	Pažnice HRD 3x200 FUFA/300/0 + praporec	ks	2,000	
350	H	553B4	Pažnice HRD 9x2x200 FUFA/320/320 + praporec	ks	1,000	

Zadavatel opravil typy a množství pažnic v Soupisu prací a dodávek, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Přesuny hmot:

Jsou položkou KPL což neodpovídá, většinou jsou buď % nebo t, prosíme o aktualizaci přesunu hmot u položek viz níže:

660	SP	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	kpl	258,382
		Výkaz výměr:	Poznámka vodorovně do 50 m	k	položce:
670	SP	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	kpl	440,390
		Výkaz výměr:	Poznámka vodorovně do 50 m	k	položce:

673	SP	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	kpl	147,250
		Výkaz výměr:	Poznámka vodorovně do 50 m	k	položce:

Měrná jednotka výše uvedených položek přesunů hmot je opravena v Soupisu prací a dodávek, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

CZD00016: EGD Rozvodna 110 kV - stavební část

Ve VV je uvedena montáž patek P1 v počtu 15 ks. Dle výkresu č. D.1.31 b) je počet patek celkem pouze 9 KS který počet platí?

691	SP	275123901	Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti do 2,5 t	kus	21,000
		Výkaz výměr:	"P1"; 15		15,000
			"J1"; 2		2,000
			"P2"; 3		3,000
			"HDO"; 1		1,000

Zadavatel upřesňuje počet patek:

P1 15ks

P2 3ks

J1 2ks

HDO 1ks

Pol. 713. Položka hovoří o dočasném uložení zeminy na skládce, podle položky se jedná ale o trvalé uložení zeminy a kamení na trvalé skládce. Množství uložené zeminy je vyšší, než množství, které se vykope.

Prosíme o kontrolu množství položky a zda ocenit trvalé nebo dočasné uložení.

713	MP	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 524,381	
		Výkaz výměr:	"Dočasné uložení na skládce"; 2349,587*1,5	3 524,381		

Zadavatel opravuje množství výše uvedené položky na výměru $62,993 \times 1,5 = 94,49\text{t}$.

Zadavatel doplňuje Soupis prací a dodávek o novou položku 171251201 - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky ve výměře 1143,297m³

Opravený soupis prací a dodávek, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení, obsahuje utajované skutečnosti podléhající dohodě o mlčenlivosti a bude zaslán pouze dodavatelům, kteří předložili Dohodu o mlčenlivosti podle vzoru (00_Priloha_4_Smlouva_MLC).

Dotaz č. 2

obracím se na Vás, prosím s prosbou, zda by byla možnost u výběrového řízení pro akci TR Domoradice – modernizace – opakování; číslo hlášení: 1020002640, posunout termín podání nabídky z původního termínu na 6.10.2025.

A to z důvodu vyššího vytížení našich poddodavatelů a tím spojené časové náročnosti na přípravu nabídky.

V souvislosti s dotazy č. 1 byla lhůta pro podání nabídek prodloužena dle čl. II tohoto vysvětlení.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **9.10.2025.**

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.

Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 1 Soupis prací a dodávek_opr1 – utajovaná část Zadávací dokumentace