

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel	
Název zadavatele:	EG.D, s.r.o.
IČO:	21055050
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 ZZVZ, jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Blokové betonové transformovny VN/NN 22/0,4 kV III
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek:	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Blokové betonové transformovny VN/NN 22/0,4 kV“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-012224.
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 26.09.2025 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Znění žádosti:

Vážení,

zasíláme žádost o vyjasnění některých technických bodů zadání:

1. Pro DTS v části A jsou definovány maximální půdorysné rozměry stanic. Velikost stanice neovlivňuje pouze použitá technologie, ale také montážní poloha VN rozváděče v dané stanici viz. Tech.spec. pro část A - odstavec 3.2.1., kde je požadováno - "Montážní poloha rozváděče musí být vybrána tak, aby montáž, provoz, stejně jako provozní zkoušky kabelů VN (dle PNE 34 7626) bylo možné provést bez problémů a případných nebezpečí! Pro provedení zkoušek na kabelovém vedení VN je nutné dodržet vzdálenosti viz. obrázek níže."

Náš dotaz

1a: Požadovaná vzdálenost měřicího nástavce vystupujícího z levé fáze VN rozváděče kolmo směrem ven (k obsluze rozváděče) je měřena v rovině průchodu dveřním otvorem od uzemněných částí stanice (rámu dveří)?

1b: Nebo je možné brát v úvahu délku tohoto měřicího nástavce, konkrétně jeho živé části od uzemněných částí stanice a např. umístit VN rozváděč hlouběji do stanice, aby vzdálenost vyhovovala?

1c: Žádáme o potvrzení že u nejmenší spínací stanice v části A, příloha 2C, je vyžadováno umístění VN rozváděče složeného pouze z kabelových polí tak, že požadovaná odstupová vzdálenost 250mm od měřicího nástavce je myšlena, jednak od levé fáze 1.kabelového pole, tak i od pravé fáze posledního kabelového pole VN rozváděče?

1d: Žádáme o změnu technického zadání pro stanici v části A, Příloha 2c. Jedná se nám o omezení variant použití VN rozváděče v této stanici, vzhledem k množství jejího nasazení, které nepřevyšuje 10kusů pouze pro jeden VN z výběru EG.D.

2. Pro všechny kategorie A,B a C : V technických specifikacích tohoto výběru jsou definovány cylindrické vložky s šířkou palce 7,5 a 9mm. Není zde ovšem uvedeno dle jaké normy jsou tyto vložky vyrobeny. Naše zkušenost říká, že vložka ABLOY z palcem 7,5mm není vyrobena dle evropských norem a vznikají tak zbytečné chyby při jejím použití. Je možné vložku 7,5mm vyřadit nebo ji definovat s evropskou normou?

Odpověď zadavatele na žádost:

Ad dotazy 1a, 1b a 1c:

Zadavatel trvá na svém požadavku a je nutné dodržet požadované vzdálenosti, tak jak je uvedeno v technické specifikaci v bodě 3.2.1. části A.

Ad dotaz 1d:

Zadavatel nepochopil, na co přesně se dodavatel dotazuje a dovoluje si dodavatele požádat o upřesnění, vysvětlení případně přeformulování dotazu.

Ad dotaz 2:

Vzhledem k tomu, že zadavatel bude dveře uzamykat zámkovým systémem ABLOY – PROTEC (není součástí dodávky), který zadavatel plošně využívá ve svých stanicích, zadavatel trvá na svém požadavku dle příslušných částí technické specifikace.

II.

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení, kdy tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávacích podmínek, **neprodluhuje lhůtu** pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak **zůstává zachována**, a to do **10.10. 2025 do 10:00 hod.**

V Brně

EG.D, s.r.o.

Mgr. Lenka Štěrbová

manažer veřejných zakázek