

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

Veřejná zakázka:

„Dodávka HIS modulů“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 1:

Vážený zadavateli,

níže zasíláme následující dotaz:

dle zadávací dokumentace: čl. 12

12. POŽADAVEK ZADAVATELE NA VYBRANÉHO DODAVATELE – PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

V části: f) Technické dokumenty a certifikáty

Jsou uvedeny body:

- Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., případně dle zákona č. 90/2016 Sb., je-li pro předmět plnění dle všeobecně závazných předpisů vyžadováno (EU prohlášení o shodě, označení CE, případně další certifikáty)
- Protokoly o zkouškách (typové zkoušky dle norem, kusové zkoušky, případně speciální zkoušky dle požadavků zadavatele)

Zadavatel požaduje přeložit prohlášení o shodě a kusové zkoušky již ve fázi součinnosti – jako podmínku pro uzavření smlouvy. Z výrobního závodu, jsme dostali ale informaci, že protokoly o kusových zkouškách a prohlášení o shodě je vydáváno až po vlastní výrobě výrobku.

Tímto bychom chtěli požádat zadavatele, aby umožnil výše uvedené dokumenty doložit až po výrobě výrobku.

Zároveň si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu pro podání nabídky alespoň o jeden týden.

Předem děkujeme za odpověď a kladné vyřízení naší žádosti.

ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel sděluje, že opravuje článek 12. Zadávací dokumentace odst. f).

Původní znění:

f) Technické dokumenty a certifikáty

Vybraný dodavatel doloží tyto technické dokumenty s následujícími informacemi:

- Celkový popis zařízení (účel, základní parametry, konfigurace)
- Popisy a vysvětlivky k výkresům a schémátům pro pochopení funkce zařízení
- Typovou dokumentaci obsahující všeobecné informace o výrobku, a to minimálně údaje podle ČSN EN IEC 62271-203.
- Manuál v českém či slovenském jazyce, který bude minimálně obsahovat popis jednotlivých polí, technické parametry, požadavky na přepravu, montáž, uvedení do provozu, požadavky na provoz, údržbu, atd.
- Bezpečnostní pokyny (v českém jazyce)
- Jednopolové schéma
- Popis systému detekce úniku plynu SF₆, který splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, Součástí popisu bude minimálně popis demontáže a montáže čidla, popis kontroly čidla, atd.
- Nákreasy umístění technologie, z nichž budou zřejmé prostorové požadavky, rozměry.
- Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., případně dle zákona č. 90/2016 Sb., je-li pro předmět plnění dle všeobecně závazných předpisů vyžadováno (EU prohlášení o shodě, označení CE, případně další certifikáty)
- Seznam použitých komponent (včetně technických listů hlavních prvků – vypínače, odpojovače, měřicí transformátory atd.)
- Protokoly o zkouškách (typové zkoušky dle norem, kusové zkoušky, případně speciální zkoušky dle požadavků zadavatele)
- Seznam použitých norem (zejména ČSN EN IEC 62271-200, 62271-205 případně další relevantní normy pro VN/VVN rozváděče
- Přehled provedených typových testů nabízeného rozváděče s izolací plynem SF₆ provedených podle ČSN EN 62271-203. Z předložených dokladů musí být zřejmé, ve které akreditované zkušebně byly prováděny, a že zkoušený typ rozváděče vyhověl předepsaným zkouškám.

Nové znění:

f) Technické dokumenty a certifikáty

Vybraný dodavatel doloží tyto technické dokumenty s následujícími informacemi:

- Celkový popis zařízení (účel, základní parametry, konfigurace)
- Popisy a vysvětlivky k výkresům a schémátům pro pochopení funkce zařízení
- Typovou dokumentaci obsahující všeobecné informace o výrobku, a to minimálně údaje podle ČSN EN IEC 62271-203.
- Manuál v českém či slovenském jazyce, který bude minimálně obsahovat popis jednotlivých polí, technické parametry, požadavky na přepravu, montáž, uvedení do provozu, požadavky na provoz, údržbu, atd.
- Bezpečnostní pokyny (v českém jazyce)
- Jednopolové schéma
- Popis systému detekce úniku plynu SF₆, který splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, Součástí popisu bude minimálně popis demontáže a montáže čidla, popis kontroly čidla, atd.
- Nákreasy umístění technologie, z nichž budou zřejmé prostorové požadavky, rozměry.
- Seznam použitých komponent (včetně technických listů hlavních prvků – vypínače, odpojovače, měřicí transformátory atd.)
- Platné protokoly o typových zkouškách

- Seznam použitých norem (zejména ČSN EN IEC 62271-200, 62271-205 případně další relevantní normy pro VN/VVN rozváděče
- Přehled provedených typových testů nabízeného rozvaděče s izolací plynem SF6 provedených podle ČSN EN 62271-203. Z předložených dokladů musí být zřejmé, ve které akreditované zkušebně byly prováděny, a že zkoušený typ rozvaděče vyhověl předepsaným zkouškám.

Informace č. 1

Zadavatel sděluje, že se rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Původní lhůta: 9. 10. 2025 v 10:00 hod.

Nová lhůta: 16. 10. 2025 v 10:00 hod.

V Brně dne 30. 9. 2025

EG.D, s.r.o.

Mgr. Alena Jagošová
manažer veřejných zakázek