



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

SOUSTAVA	3~50Hz, 110kV / TT
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	110 kV
NEJVYŠŠÍ PROVOZNÍ NAPĚTÍ	123 kV
JMENOVITÝ KMITOČET	50 Hz
JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC	1250 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST ROZVODNY	20/50 kA (3500MVA)
JMENOVITÝ ZKRATOVÝ PROUD 1F./Ik	5,933 kA
JMENOVITÝ ZKRATOVÝ PROUD 3F./Ik	6,397 kA

LEGENDA:

—	NOVÉ ZAŘÍZENÍ/MATERIÁL
—	OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
—	PROVIZORNÍ SMYČKA LINEK V1377/V1397 A NOUZOVÉ NAPÁJENÍ R 22 kV

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ JSOU PŘEZNAČENÉ DLE STANDARDU TNS 30 0010.06

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 14300027035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH CELKŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JIŘÍ ČÁSLAVA, jiri.caslava@eqd.cz, tel.: 530 301 254	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		DATUM: 03/2022
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN POLÁČEK	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	18
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	SO11 - VEDENÍ 22 kV KABELOVÉ	MĚŘÍTKO: -
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00005	FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R 110 KV LIP PROVIZORNÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: