

AUTORIZACE

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 14300027035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	<b>eg·d</b>
ČÁST	D1 – DOKUMENTACE STAVEB. NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	<b>eg·d</b>
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JAKUB NEDOMA, jakub.nedoma@egd.cz, tel: 734 430 663	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. JAKUB NEDOMA	ČÍSLO VÝKRESU: 81
KONTRLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO11 – VEDENÍ 22 KV KABELOVÉ	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00005	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	SPECIFIKACE	
NÁZEV DOKUMENTU	KABELOVÁ LISTINA - STÁVAJÍCÍ STAV	STRÁNKA / CELKEM: 1/2

Název vývodu	Název kabelu	Typ kabelu	(m)	I. konec	I. koncovka	II. konec	II. koncovka	Poznámka
<b>Lázně</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 29	původní	-	původní	
<b>Třeboň</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 30	původní	-	původní	
<b>Domanín</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 32	původní	-	původní	
<b>Mladošovice</b>	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 41	původní	-	původní	
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 41	původní	-	původní	
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 41	původní	-	původní	
<b>Chlum</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 31	původní	-	původní	
<b>Suchdol</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 36	původní	-	původní	
<b>Č. Velenice</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 33	původní	-	původní	
<b>Nové Hradky</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 34	původní	-	původní	
<b>Borovany</b>	-	ANKTOYPVs 3x240	-	K.Č. 35	původní	-	původní	
<b>Jakule</b>	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 21	původní	-	původní	
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 21	původní	-	původní	
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 21	původní	-	původní	
<b>Byňov</b>	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 22	původní	-	původní	
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 22	původní	-	původní	
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	K.Č. 22	původní	-	původní	
<b>T101*</b>	- (A/L1)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (A/L2)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (A/L3)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (B/L1)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (B/L2)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (B/L3)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (C/L1)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (C/L2)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	
	- (C/L3)	22 CXEKVCEY 1x240	65	K.Č. 28	původní	T101*	původní	

Název vývodu	Název kabelu	Typ kabelu	(m)	I. konec	I. koncovka	II. konec	II. koncovka	Poznámka
<b>T102*</b>	- (A/L1)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (A/L2)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (A/L3)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (B/L1)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (B/L2)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (B/L3)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (C/L1)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (C/L2)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	
	- (C/L3)	22 CXEKVCEY 1x240	85	K.Č. 27	původní	T102*	původní	

**POZNÁMKY:**

- Původní transformátory T10x jsou označeny s příznakem „\*“ (T101\* a T102\*).