



**LEGENDA ZNAČEK**

- 1.400 SPODNÍ GROVĚN ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU
- 1.500 SPODNÍ GROVĚN PODBETONOVÁNÍ
- 1.150 DNO KABELOVÝCH KANÁLŮ
- 1.400 SPODNÍ GROVĚN PODBETONOVÁNÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ, DNO VÝKOPU

**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- OBRYSY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ OBEZDÍVKY ŽELEZOBETON. KANÁLŮ, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CHEL PLYNÝCH
- STÁVAJÍCÍ ŽB KANÁLY TL. 150 mm, ŽB PODLAHOVÉ KONSTRUKCE TL. 80 mm
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ SLOUP SVAŘENÝ Z PROFILU U 140
- PODBETONOVÁNÍ, ZALITÍ NEVYUŽÍVANÝCH PŮVODNÍCH KANÁLŮ BETONEM
- ZÁSYP NEVYUŽÍVANÉHO KABELOVÉHO PROSTORU DROBNÝM KAMENIVEM
- NOVÉ OBEZDÍVKY ŽELEZOBET. KANÁLŮ, DOZDÍVKY MALÉHO ROZSAHU Z PLYNÝCH CHEL 290/140/65 mm, MALTA C
- KONSTRUKCE NOVÝCH KABELOVÝCH KANÁLŮ, DNO I STĚNY ŽE ŽELEZOBETONU TL. 150 mm
- ODŘEZÁNÍ, VÝRŽNÍ OTVORU V KERAMICKÉM PANELU TL. 300 mm, BOURÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ZÁKLADŮ, NOSNÝCH VŘSTEV PODLAH A PODBETONOVÁNÍ, VÝKOP ZEMINY

**POZNÁMKA**

V MÍSTĚ BUDOVÁNÍ NOVÝCH KABELOVÝCH KANÁLŮ STÁVAJÍCÍ VYZTUŽENOU PODLAHOVOU DESKU TL. 80 mm ODŘÍZNOUT VE VZDÁLENOSTI MIN 100 mm OD VNĚJŠÍ HRANY KABELOVÉHO KANÁLU PRO NAVAŽENÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ HYDROIZOLACE

PŘI BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PRO VENKOVNÍ KOBKY BUDE KOLEM ZÁKLADU ROZŠÍŘEN VÝKOP cca o 150 mm NA KAŽDOU STRANU OD HRANY ZÁKLADU

ZE STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU VYSTUPUJÍCÍHO NAD TERÉN ODSEKAT KERAM. OBKLAD cca v=300 mm A DEMONTOVAT OPLECHOVÁNÍ SKOKU

VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOLEM BSP DO HLUBKY 410-420 mm JE ZAHRNUTO V SO40 - KOMUNIKACE MÍSTNÍ A OČELOVÉ

±0,000=468,03

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	<b>eg.d</b>
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	<b>eg.d</b>
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel. 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	DATUM: 05-2022
VYPRACOVAL	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	ČÍSLO VÝK./DOK: 07
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S030 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000015	FORMÁT: 12x44
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS ZÁKLADŮ - BOURACÍ PRÁCE ETAPA I/II-S	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:

Soubor: LIP\_S030\_D11\_07\_ZÁKLADY\_BP\_IIDWG