



POZNÁMKY

-OBEVNÝ POLOMĚR OHYBU PRO KORUGOVANÉ TRUBKY JE PĚTINÁSOBEK JEJICH VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU
-PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁČÍCH JE NUTNĚ BRÁT VELKÝ OHLED NA TO, KTERÉ ZAŘÍZENÍ JE ZAPNUTÉ A KTERÉ JE VYPNUTÉ. JE NUTNÉ SI ÚZEMÍ PRO VÝKOPOVÉ PRÁČE OHRANĚT MOBILNÍM OPLACENÍM
-CHRÁNIČKY V PREFABRIKOVANÝCH PATKÁCH BUDOU PROVEDENY S PŘESAHEM 300mm V BOČNÍCH STĚNÁCH Z DŮVODU NASPOJKOVÁNÍ NA POKRAČUJÍCÍ TRUBKU

LEGENDA CHRÁNIČEK

- STÁVAJÍCÍ TRASY KABELOVÝCH CHRÁNIČEK
- ÚPRAVA TRASY KABELOVÉ CHRÁNIČKY
- NOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA

VÝPIS CHRÁNIČEK

ČZL TRASY	OBCHODNÍ NÁZEV	VNĚJŠÍ PRŮMĚR CHRÁNIČKY Da (mm)	VNITŘNÍ PRŮMĚR CHRÁNIČKY Di (mm)	POČET (ks)	DĚLKA lks (m)	DĚLKA CELKEM (m)
TR1	KORUFLEX DN 200	200	176	1	6,6	6,6
TR2	KORUFLEX DN 200	200	176	1	6,6	6,6
TR3	KORUFLEX DN 200	200	176	1	5,7	5,7
TR4	KORUFLEX DN 200	200	176	1	5,2	5,2
TR5	KORUFLEX DN 160	160	136	12	11,3	135,6
TR6	KORUFLEX DN 160	160	136	12	0,5	6
CELKOVÁ DĚLKA KORUFLEX DN 75						25
CELKOVÁ DĚLKA KORUFLEX DN 110						-
CELKOVÁ DĚLKA KORUFLEX DN 160						142
CELKOVÁ DĚLKA KORUFLEX DN 200						-

±0.000=468.260=VRCH TRAFOSTÁNÍ
-0.400=467.860=VRCH TERÉNU ROZVODNY

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	eg.d
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel. 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	DATUM: 06-2022
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ BAZANT	ČÍSLO VÝK./DOK: 05
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S031 - ROZVODNA 110 kV - STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000016	FORMÁT: A1
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	KABELOVODY	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: