



TRAFOSTÁNÍ EG.D

STANICE TYPU: 6xAW 3066
2xAW 3060
2xAW 3030

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 183,676m²
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 220,411m³
HMOTNOST: VANA 1, 6 (6,7m³) - 16,75t
VANA 2, 5+PRAHY (11,68m³) - 29,2t
VANA 3, 4 (6,7m³) - 16,75t
VANA 7, 10+PRAHY (8,77m³) - 21,925t
VANA 8, 9 (3,64m³) - 9,1t

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON - C35/45-XC4, XF1, OCEL B500 B
- PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- ZHÁŠECÍ ROŠTY (LICHTGITTER, TYP BN-OF TL.75mm)
- ÚNOSNOST MIN.1000kg/m², BODOVĚ 300kg
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- HUTNĚNÝ ZÁSYP (VHODNÝM VÝKOPKEM)
- VÝPLŇOVÉ STĚNY
- ŽELEZOBETON - C20/25-XC1, OCEL B500 B
- PŮVODNÍ TRAFOSTÁNÍ UBOURANÉ DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -1,300

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT POČTY A ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!
- PROJEKTANT NENESE ZODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY USKUTEČNĚNÉ BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU !!!
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD MUSÍ BÝT PROVEDENY VE SMYSLU PLATNÝCH (RESP. ZÁVAZNÝCH) ČSN, PODLE SCHVÁLENÝCH TECHNOLOG. PŘEDPISŮ DODAVATELE TAK, ABY DÍLO SPLŇovalo FUNKČNÍ PŘEDPOKLADY A PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITÍ
- STANOVISŤE TRAF A TLUMIVEK BUDE KOMPLÉTNÍ DODÁVKOU spol. BETONBAU
- VŠEKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 733610
- NAVRŽENÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH SLOŽENÝCH KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY VE VÝPISU
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A VÝROBKY JSOU SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISU PRVKŮ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA (PO PROVEDENÍ VÝKOPŮ) MUSÍ BÝT PŘEVZATA GEOLOGEM NEBO STATIKEM.
- MĚLA BY VYKAZOVAT E_{def} MIN 40MPa. V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE BY SE NEMĚLA NACHÁZET NEVHODNÁ ZEMINA PRO ZAKLÁDÁNÍ, T.J. NAVÁŽKA, STAVEBNÍ RUM APOD. POKUD BUDE ZJIŠTĚNA, BUDE SE KOPAT NA ÚROVEŇ ROSTLÉ ZEMINY.
- ETAPIZACE VÝSTAVBY TRANSFORMÁTOROVÝCH STÁNÍ JE VE VÝKRESU: LIP_S031_D11_31

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY:102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	eg.d
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	DATUM:06-2022
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ BAŽANT	ČÍSLO VÝK/DOK: 09
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S031 - ROZVODNA 110 kV - STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: 4xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	SVISLÝ ŘEZ A-A TRAFOSTÁNÍ NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: