







ŘEZ A-A




- | | |
|---|---|
|  | PREFABRIKOVANÁ ZÁKLADOVÁ ŠACHTA |
|  | VODOSTAVEBNÍ BETON C25/30 |
|  | PODKLADNÍ BETON C12/15 |
|  | PÍSKOVÉ LOŽE, PÍSKOVÝ ZÁSYP, FRAKCE 0-4 |
|  | HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY, HUTNĚNÝ PO VRTSVÁCH |
|  | ROSTLÝ TERÉN |

POZNÁMKA

- KABELOVÁ ŠACHTA PROVEDENA JAKO ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ
- ŠACHTA ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠACHTA OPATŘENA ŠACHTOVÝ POKLOPEM B125 S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU. POKLOP O VNĚJŠÍM ROZMĚRU 1100x800mm O VNITŘNÍ ROZMĚRU 900x600mm (NAPŘ. HERMELOCK HE-9060)-NUTNÉ KONZULTOVAT S DODAVATELEM ŠACHTY
- ZÁKRYTOVÁ DESKA BUDE OPATŘENA MANIPULAČNÍMI OKY
- VNĚJŠÍ POVRCH ŠACHTY POD TERÉNEM BUDE OPATŘEN ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM
- VŠECHNY VODIVÉ ČÁSTI V ŠACHTĚ BUDOU NÁPOJENY ZEMNÍM PÁSKEM NA ZEMNÍ SÍŤ
- DNO ŠACHTY BUDE VYSPÁDOVÁNO SMĚREM KE VPUSTI
- VE STĚNÁCH ŠACHTY BUDOU PŘI VÝROBĚ OSAZENY SPOJKY CHRÁŇÍČEK PŘÍSLUŠNÝCH PRŮMĚRŮ
- VE DNĚ ŠACHTY BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ VPUSŤ
- ŠACHTA BUDE VYBAVENA PROSTUPEM PRO ZEMNĚNÍ S PŘIPOJENÍM NA VÝZTUŽ – PROSTUPKA HEA-K/150

PŮDORYS



NÁZEV AKCE	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY:102 0002 421 Č. OBJ.:	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.11 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ		DATUM: 06-2022
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ BAŽANT		ČÍSLO VÝK/DOK: 21
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP	
SO/PS	SO31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:100	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: 6x A4	
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS, ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	ŠACHTA Š24	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	