

V1377 DASNÝ

V1397 J. HRADEC

OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ 110kV  
L1/L2/L3  
SB/102/10.2

OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ 110kV  
L1/L2/L3  
SB/102/10.2

R22kV  
BUDOVA SPOLEČNÝCH PROVOZŮ

BUDOVA SPOLEČNÝCH PROVOZŮ

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

SOUSTAVA  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ 3-50Hz, 110kV / TT  
NEJVYŠŠÍ NAPĚTÍ 110 kV  
JMENOVITÝ KMITOČET 123 kV  
ZKRATOVÁ ODOLNOST ROZVODNY 50 Hz  
ZKRATOVÝ PROUD 1F. 20/50 kA (3500 MVA)  
ZKRATOVÝ PROUD 3F. 5,933 kA  
6,397 kA

#### LEGENDA:

ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ JE STÁVAJÍCÍ, NEODPOVÍDÁ SOUČASNĚ PLATNÉ TNS 30 0010.6. V NÁSLEDNĚ OBNOVĚ TRANSFORMOVNY BUDE ZAŘÍZENÍ PŘEZNAČENO V SOULADU S VÝŠE UVEDENOU NORMOU.

V	VÝVODOVÝ ODPOJOVAČ
Z	VÝVODOVÝ UZEMŇOVAČ
TV	PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ
TA	PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU
TA2	PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU - KOSTROVÝ
N	VÝKONOVÝ VYPÍNAČ
A	ODPOJOVAČ PŘÍPOJNICOVÝ
T101	VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR 110/22 kV
T102	VÝKONOVÝ TRANSFORMÁTOR 110/22 kV
TL	KOMPENZAČNÍ TLUMIVKA V UZLU SEC. VINUTÍ 22 kV
RL	STAVEBNICOVÝ ODPORNÍK
ASE	MÍSTNÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇ
RMT	MÍSTNÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTOR
JKB	JÍMACÍ KONSTRUKCE BLESKOSVODU
SZJ	STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČÍ JÍMKA

#### POZNÁMKA:

VÝKRES VYCHÁZÍ Z:

VÝKRES Č. 44P0645C FIRMY IMPRELOG- ING. KIBUS, STUPEŇ SKUTEČNÉ PŘEVODNÍ K 16.10.2015 OPRAVA A KOMPLETACE PROVOZNÍ DOKUMENTACE

VÝKRES Č. 10-075002 FIRMY SOMA-ES - ING. MRÁZ 09 / 2005 PROJEKT STAVBY - ÚPRAVA SILOVÉ TECHNOLOGIE STAVBY

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN POLÁČEK	DATUM: 03-2022	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK MATOUŠEK	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	D.2B-06	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP	
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110 kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO: 1 : 100	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: A1	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNOLOGIE -STÁVAJÍCÍ STAV AXONOMETRIE	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	

Soubor: LIP\_PS09\_06\_AXONOMETRIE\_SS.dwg