

Název :	Pořadové číslo :
PS 10	11

Objekt :	PS 10 - Rozvodna 22 kV		
Akce :	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
Místo :	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů		
Objednavatel :	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
Stupeň PD :	Dokumentace pro provedení stavby		
Archivní číslo :	1020002421		
Číslo zakázky :	1020002421	1020002421	1020002421
Vypracoval :	Ing. Poláček		

Název :	Kabelové konektory	
Typ :		Sada: 1
Dodavatel :	Raycomat a.s.	

			Pole vývodu kabelového vedení	Počet sad: 13
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Kabelový T-konektor (sada=3ks) RSTI 5855	
			Ukončení kabelů v rozváděči	
2	1	sada	Svodič přepětí (sada=3ks) RSTI-CC-68SA2410	
			Na bázi ZnO	
			3x(22 AXEVCEY 1x240 mm2)	

			Pole vývodu na transfor.T101,T102-AJA 10,17	Počet sad: 2
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Kabelový T-konektor (sada=3ks) RSTI 5855	
			Ukončení kabelů v rozváděči	
2	1	sada	Kabelový paralelní T-konektor (sada=3k) RSTI-CC-5855	
			Ukončení kabelů v rozváděči	
3	1	sada	Svodič přepětí (sada=3ks) RSTI-CC-68SA2410	
			Na bázi ZnO	
			2x(3x(22 AXEVCEY 1x300 mm2))	

			Pole vlastní spotřeby - AJA 19	<i>Počet sad: 1</i>
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Kabelový T-konektor (sada=3ks) RSTI 5851	
			Ukončení kabelů v rozváděči	
			Pozn: koncovky pro trafo vlastní spotřeby T21 stranu VN 22 kV budou pro kabel typu 3x(22 AXEVCEY 1x70 mm2) vnitřní typu POLT-24D/3XIH1-ML-2-13	

			Pole přívodu REZERVA - AJA 25	<i>Počet sad: 1</i>
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Záslepky na konektory "C" (sada=3ks) CBC 36-630	
			Pozn: budou použity po odstranění provizorních propojů	

			Rezervní pole vývodu kabelového vedení - AJA08, AJA18	<i>Počet sad: 2</i>
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Záslepky na konektory "C" (sada=3ks) CBC 36-630	

			Pole vývodu - AJB 01	<i>Počet sad: 1</i>
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Kabelový T-konektor (sada=3ks) RSTI 5855	
			Ukončení kabelů v rozváděči	
2	1	sada	Svodič přepětí (sada=3ks) RSTI-CC-68SA2410	
			Na bázi ZnO	
			3x(22 AXEVCEY 1x240 mm2)	
			Pole vývodu - AJB 02	<i>Počet sad: 1</i>
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Kabelový T-konektor (sada=3ks) RSTI 5855	
			Ukončení kabelů v rozváděči-3x(22 AXEVCEY 1x240 mm2)	
			Pole trafo - AJB 03	<i>Počet sad: 1</i>
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	1	sada	Kabelový-konektor přímý (sada=3ks) RSSS 5227	
			Ukončení kabelů v rozváděči pole TR 160 kVA	
			3x(22 AXEVCEY 1x70 mm2)	
2		3 ks	pojistka SIBA 10/24kV; 10 A; 442mm; obj. číslo 30 006 13.10 (1527,-Kč)	

			Mobilní transformovna MTR1,MTR2	<i>Počet sad: 2</i>
Pol.	Množství		Název / Typ	
1	2	sada	Kabelový T-konektor (sada=3ks) RSTI 5855	
			Ukončení kabelů v rozváděči	
2	1	sada	Svodič přepětí (sada=3ks) RSTI-CC-68SA2410	
			Na bázi ZnO	
			3x(22 AXEVCEY 1x240 mm2)	