

EG.D, a. s.
Lidická 19873/36
Brno, 659 44

Název:

LIP PS32 Kabelová listina montáž

Objekt:	PS32 - Dispečrský řidicí systém		
Akce:	TR Lipnice - Obnova transformovny		
Místo:	TR 110/22 kV Lipnice, 373 12, Jílovice u Trhových Svinů		
Zadavatel:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 656 54 Brno		
Číslo zakázky:	1020002421		
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Poláček, email: jan.polacek@egd.cz, tel: +420 53030-2379		
Stupeň PD:	DPS - Dokumentace pro provádění stavby		
Archivační č.:	-	Datum:	03/2022

Obsah:

[illegible]

Změnové záznamy:	c)	Výtisk:
a)	d)	
b)	e)	

Vypracoval:	Ing. Jakub Nedoma
-------------	-------------------

Název:

LIP_PS32_Kabelová listina montáž
Celková rekapitulace

LIP_PS32_Kabelová listina montáž

Celková rekapitulace

Objekt:	PS32 - Dispečerský řídicí systém		
Akce:	TR Lipnice - Obnova transformovny		
Místo:	TR 110/22 kV Lipnice, 373 12, Jílovice u Trhových Svinů		
Zadavatel:	EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 656 54 Brno		
Číslo zakázky:	1020002421		
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Poláček, email: jan.polacek@egd.cz, tel: +420 53030-2379		
Stupeň PD:	DPS - Dokumentace pro provádění stavby		
Archivační č.:	-	Datum:	03/2022

Rekapitulace:

[illegible]

Vypracoval:

Ing. Jakub Nedoma

Název kabelu	Typ kabelu	Zak.žil	(m)	Odkud+	Odkud-	Kam+	Kam-	Poznámka	<input checked="" type="checkbox"/>
WLNG0328	CYKY-J 3x2.5	3	11	+ANG03	-N	+APY01	-EZ1	Napájení - řeší PS50	
WLNJ0116	CYKY-J 3x2.5	3	11	+ANJ01	-X3	+APY01	-EJ1	Napájení - řeší PS50	
WLNJ0117	CYKY-J 3x2.5	3	11	+ANJ01	-X3	+APY01	-EJ11	Napájení - řeší PS50	
WTXY5101	F/UTP - 4Pair Power	1	8	+AXY01	-XL51	+APY01	-XL5101	Komunikace - řeší PS30	
WTXY5102	F/UTP - 4Pair Power	1	7	+AXY01	-XL51	+APY01	-XL5102	Komunikace - řeší PS30	
WTYD1107	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 29 m, fialová	1	29	+AYD01	-XL11	+APY01	-XL1107	Komunikace - řeší PS60	
WTYD1108	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 29 m, fialová	1	29	+AYD01	-XL11	+APY01	-XL1108	Komunikace - řeší PS60	
WTYD1109	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 29 m, fialová	1	29	+AYD01	-XL11	+APY01	-XL1109	Komunikace - řeší PS60	
WTYD1110	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 29 m, fialová	1	29	+AYD01	-XL11	+APY01	-XL1110	Komunikace - řeší PS60	