



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	OPRAVA POVRCHŮ	PODHL.
A0101	VSTUPNÍ CHODBA	6,90	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0102	WC	1,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SÁDROKARTON NOVÝ, v=2600
A0103	UMÝVÁRNA	2,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SÁDROKARTON NOVÝ, v=2600
A0104	CHODBA	33,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0105	DÍLNA	32,60	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0106	PŘEDSÍN	9,50	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	
A0107	OPRAVNA VODY	4,90	KERAM. DLAŽBA		
A0108	TECHNICKÁ MÍSTNOST	20,00	KERAM. DLAŽBA		
A0109	ROZVODNA 22kV	76,70	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0110	TELEKOMUNIKACE	22,20	PVC ANTISTATIK		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0111	OCHRANY A DŘSO	63,30	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0112	STANIČNÍ BATERIE	21,90	KERAM. DLAŽBA		
A0113	DENNÍ MÍSTNOST	16,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0114	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0115	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0116	ROZVODNA VS	7,90	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0117	TRANSFORMÁTOR T22	7,90	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0118	TRANSFORMÁTOR T21	7,90	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0119	HASIČÍ TECHNIKA	22,20	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600

LEGENDA ZNAČEK:

- KABELY 230V
- SVÍTIDLO PODHLEDOVÉ LED 40W, 600x600 mm
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED 40W, 1 200 mm
- SVÍTIDLO STROPNÍ LED 20W, 250 mm
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 5
- TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ PAMĚŤOVÉHO RELÉ
- NÁHRADNÍ SVÍTIDLO NAPÁJENÉ Z CENTRÁLNÍHO BATERIOVÉHO ZDROJE S PIKTOGRAMY UMÍSTIT STŘEDEM NAD DVEŘE
- BODOVÉ NÁHRADNÍ SVÍTIDLO
- REFLEKTOR S PIR DETEKTOREM IP 54
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB DZ 35 X 100
- DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB DZ 35 X 200

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMÁČEK	DATUM: 05-2022
VYPRACOVAL	Ing. PAVEL DYMÁČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: 03
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S030 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVOVY	MĚŘÍTKO: M 150
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: A0
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE OSVĚTLENÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:

AUTORIZACE:

eg.d
eg.d

DATUM: 05-2022
ČÍSLO VÝK/DOK: 03

KÓD LOKALITY: LIP
MĚŘÍTKO: M 150

FORMÁT: A0
LIST/CELKEM: 1/1

ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: