








ŘEZ A-A



- | | |
|---|--|
|  | PREFABRIKOVANÁ ZÁKLADOVÁ ŠACHTA
VODOSTAVEBNÍ BETON C25/30 |
|  | PODKLADNÍ BETON
C12/15 |
|  | PÍSKOVÉ LOŽE, PÍSKOVÝ ZÁSYP, FRAKCE 0-4 |
|  | HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY, HUTNĚNÝ PO VRTSVÁCH |
|  | ROSTLÝ TERÉN |

POZNÁMKA

- KABELOVÁ ŠACHTA PROVEDENA JAKO ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ
- ŠACHTA ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠACHTA OPATŘENA ŠACHTOVÝ POKLOPEM B125 S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU. POKLOP O VNĚJŠÍM ROZMĚRU 1100x800mm O VNITŘNÍ ROZMĚRU 900x600mm (NAPŘ. HERMELOCK HE-9060)-NUTNÉ KONZULTOVAT S DODAVATELEM ŠACHTY
- ZÁKRYTOVÁ DESKA BUDE OPATŘENA MANIPULAČNÍMI OKY
- VNĚJŠÍ POVRCH ŠACHTY POD TERÉNEM BUDE OPATŘEN ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM
- VŠECHNY VODIVÉ ČÁSTI V ŠACHTĚ BUDOU NAPOJENY ZEMNÍM PÁSKEM NA ZEMNÍ SÍŤ
- DNO ŠACHTY BUDE VYSPÁDÁVANO SMĚREM KE VPUSTI
- VE STĚNÁCH ŠACHTY BUDOU PŘI VÝROBĚ OSAZENY SPOJKY CHRÁNIČEK PŘÍSLUŠNÝCH PRŮMĚRŮ
- VE DNĚ ŠACHTY BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ VPUST
- ŠACHTA BUDE VYBAVENA PROSTUPEM PRO ZEMNĚNÍ S PŘIPOJENÍM NA VÝZTUŽ - PROSTUPKA HEA-K/150

±0.000=468.260=VRCH TRAFOSTÁNÍ -0.400=467.860=VRCH TERÉNU ROZVODNÝ		Č. STAVBY: 102 0002 421 Č. OBJ.: _____
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPÍČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ BAŽANT	DATUM: 06-2022
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPÍČÁK	ČÍSLO VÝK/DOK: 19
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S031 - ROZVODNA 110 kV - STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: 6xA4
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS, ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	ŠACHTA Š22	
	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	