

k.ú. Lipnice u Kojákovíc

- Legenda inženýrských sítí:
- elektrické vedení nadzemní VVN
 - elektrické vedení podzemní VN nové – SO 11
 - elektrické vedení podzemní NN/VO
 - elektrické vedení podzemní NN (ovládání brány)
 - ovládací kabely sekund. techniky (NN+sdel.)
 - ovládací kabel k čerpači (píště)
 - signační kabel k žumpě
 - sčítací optický kabel stávající
 - sčítací optický kabel nový
 - sčítací optický kabel PZTS
 - sčítací optický kabel PZTS (ovládání brány)
 - sčítací kabel CETN
 - sčítací kabel CETN zrušený
 - sčítací kabel CETN – PŘELOŽKA
 - vodovod
 - spádová kanalizace stávající
 - dešťová kanalizace stávající
 - dešťová kanalizace zrušená
 - dešťová kanalizace nová
 - nové drenážní potrubí

- Legenda značek a ploch:
- budova
 - hranice parcel die KN
 - hranice Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 - ochranné pásmo transformovny
 - hranice staveniště (nův)
 - ochranné pásmo nového sčítacího kabelu
 - ovládání žid s krycím rástem
 - kon. šachty kruhové, uliční vpusť
 - strom listnatý, jehličnatý
 - nové konstrukce – základy, kabelové šachty
 - demonž oplocení – ocel. sloupků a pletiva
 - plot z kovových dílců na ocelových sloupcích

- Stožár pro LED osvětlení R 110 kV konopce se svítlidy umístěné ve výšce 6 m
2x Svítlidlo Philips BVP160-4S/740 S (120 W)
- LED osvětlení trafostánků konopce se svítlidem umístěné ve výšce 6 m na protipásmu stěně
Svítlidlo Philips BVP42/NW S (38 W)
- Stožár pro LED osvětlení se svítlidem umístěným ve výšce 6 m
Svítlidlo Philips BGP12SDW10/740 (18 W)
- Betonový základ pro stožár osvětlení (výška 6 m) 600x600 hl. 1200,
pro stožár VSS (výška 4 m) 500x500 hl. 1200

- asfaltová komunikace
- chodník – zámková dlažba
- vegetační tvárnice vyvinuté štrkem
- krajnice

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 193/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY	eg-d
ČÁST	D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 193/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPÍČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel. 535 141 951	eg-d
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMAŤEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. JIŘÍ PAVLÍČEK	ČÍSLO VÝK./DOK.
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPÍČÁK	01
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV LIPNICE, 373 12, JÍLOVCE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SOUPIS	SO 11 – VĚŘENÉ OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO: M 1:200
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ00011	FORMÁT: A0
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	SITUAČNÍ VÝKRES VO	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: