



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

SOUSTAVA	3~50Hz, 110kV / TT
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	110 kV
NEJVYŠŠÍ PROVOZNÍ NAPĚTÍ	123 kV
JMENOVITÝ KMITOČET	50 Hz
JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC	1250 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST ROZVODNY	20/50 kA (3500MVA)
JMENOVITÝ ZKRATOVÝ PROUD 1F./Ik	5,933 kA
JMENOVITÝ ZKRATOVÝ PROUD 3F./Ik	6,397 kA

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY:102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 14300027035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	eg·d
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JIŘÍ ČÁSLAVA, jiri.caslava@eqd.cz, tel.:530 301 254	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		DATUM: 03-2022
ZOD. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ PAVLÍČEK	D.2B-01
KONTRLOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110 kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO: -
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R 110 KV STÁVAJÍCÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: