

**EG.D, a.s.**  
**LIDICKÁ 1873/36,**  
**602 00 BRNO**

*Název:*

# LIP\_PS60\_81\_Specifikace dodávek

<i>Objekt:</i>	<b>PS 60 – Přenosová zařízení</b>		
<i>Majetková třída:</i>	<b>CZD00044</b>		
<i>Akce:</i>	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
<i>Místo:</i>	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů		
<i>Objednavatel:</i>	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
<i>Stupeň PD:</i>	Dokumentace pro provádění stavby		
<i>Archivní číslo:</i>			
<i>Číslo zakázky:</i>	1020002421	<i>Datum:</i>	31.03.2022

*Obsah:*

[illegible]

Změnové záznamy:	c)	Výtisk:
	d)	
a) 05/2025 – TOS 03	e)	
b)	f)	
Vypracoval:	Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Zdeněk Matoušek	

<i>Název:</i>  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">Specifikace dodávek</div>		<i>Pořadové číslo:</i>  <div style="text-align: center; font-size: 48pt; font-weight: bold;">01</div>	
<i>Objekt:</i>	PS 60 – Přenosová zařízení		
<i>Akce:</i>	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
<i>Místo:</i>	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jilovice u Trhových Svinů		
<i>Objednavatel:</i>	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
<i>Stupeň PD:</i>	Dokumentace pro provádění stavby		
<i>Archivní číslo:</i>			
<i>Číslo zakázky:</i>	1020002421	<i>Datum:</i>	31.03.2022
<i>Vypracoval:</i>	Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Zdeněk Matoušek		
<i>Název:</i>	Spojovací skříň optiky		AOV01
<i>Typ:</i>	VX IT 800x2000x1000 (Rittal)		<i>Sada:</i> 1
<i>Výrobce:</i>			
<i>Technické parametry:</i>	Hloubka 1000 mm je dodatečně změněna oproti výkresové dokumentaci kvůli prostoru pro instalaci IP sondy v AYD01 (skříň AYD01 a AOV01 stojí v jedné řadě vedle sebe).		
Provedení pro rozváděč AOV: Skříň pro IT aplikace 800x2000x1000 s proskleným provedením předních dveří (levé provedení dveří) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadní dveře z ocelového plechu</li> <li>- Komfortní rukojeť s adaptérem pro půlválcovou vložku + vložka MUL-T-LOCK EON č.1</li> <li>- Rohové díly pro podstavec včetně přichycení</li> <li>- Větrané panely podstavce 100x800 včetně filtrační vložky</li> <li>- Boční panely podstavce 100x1000</li> <li>- Kryty (2xbočnice 200x1000, střešní kryt)</li> <li>- Příslušenství pro osazení 19“ vybavení</li> <li>- Ranžirovací panel pro vodorovné vedení kabelů s třměny</li> <li>- Uchycení kabelů na svislé rovině</li> <li>- Uzemňovací sada</li> <li>- Nátěr RAL 7035</li> <li>- IP 41/20</li> <li>- Svítidlo včetně příslušenství</li> <li>- Schránka pro umístění dokumentace</li> <li>- Lišta kabelových koncovek napájecí kabely</li> <li>- Rozváděčové lišty (přístrojové) doplnit dle zpracovaného pohledu na rozváděč</li> <li>- Příводы, vývody zdola</li> </ul> <p>*změna dodavatele rozváděče možná v případě plnohodnotné alternativy např. výrobce Tritón</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Popisky rozváděče: AOV01:</b>              nahoře vlevo – AOV01 (výška textu 25 mm)              nahoře vpravo – AYA00 (výška textu 25 mm)</li> </ul>			

Název:			Spojovací skříň optiky			
Typ:			VX IT 800x2000x1000			
AOV01			SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY			Počet 1
Specifikace skříně a příslušenství skříně						
Pol.	Množství		Obj. číslo	Název	Typ	Výrobce
	1	ks	5309.126	Skříň VX IT s prosklenými dveřmi, IP 55, 800x2000x1000		RITTAL
	1	sada	8640.005	VX Podstavec ŠxV 1000x100mm, RAL 9005		RITTAL
	1	sada	8620.091	Kryty podstavce, odvětrávané, 800X100		RITTAL
	1	sada	8620.100	Filtrační vložka pro podstavec, 2role po 2m.		RITTAL
	1	bal	7094.130	Šroub Torx M5x16 ( bal = 50ks )		RITTAL
	2	bal	2092.500	klecová matice M5 pro tl. 0,8 - 2,0mm ( bal = 50ks )		RITTAL
	1	bal	7111.212	Kabelová příčka pro univerzální použití		RITTAL
	1	ks	5302.051	Kabelový kanál pro VX IT 38HE		RITTAL
	1	ks	5502.202	19" 1U panel pro protažení kabelů, RAL 9005		RITTAL
	1	bal	8617.050	Chassis VX 18x64 vnějš. rov. 1000 mm, 4ks		RITTAL
	1	sada	5302.027	VX IT sada pro vyrovnání potenciálu		RITTAL
	1	sada	8100.245	Bočnice šroubované pro VX 2000x1000		RITTAL
	1	bal	2817.000	Příchytka pro uchycení k podlaze	-	RITTAL
	1	ks		19" 2U přístrojová police výsuvná hl.350mm	Thorn Rack Desk	AXIMA
	4	ks		19" vyvazovací panel 1U, plastová oka 40 x 80 mm,RAL9005	Telexion VP-1UO	AXIMA
	2	ks		zaslepovací panel 19" 1U	LEXINet	AXIMA
	2	ks		zaslepovací panel 19" 2U	Visitech 33100250	AXIMA
	1	sada		vytyčovací modul pro metalický pár optického kabelu	Modul VFOK	AXIMA
	1	ks		19" 1U zásuvková lišta 8x 230 V s vypínačem černá	Triton RAB-PD-X03-A1	AXIMA
	1	ks		rozbočovací krabice IP54	Spelsberg A-Box 025	AXIMA
	2	ks		jednotný klíčový systém vzor EON č. 1	Mul-T-Lock	AXIMA
	1	sada		Kompletace skříně		AXIMA
	1	ks	FAES	Jistič 230 V AC, 6 A	LTN-6B-1	OEZ
	2	ks	FAEZ1 FAEJ1	Jistič 230 V AC, 10 A	LTN-10B-1	OEZ
	1	ks	ES	Osvětlení rozváděče	SZ 2500.110	RITTAL
	12	ks	XNJ XNE	Svorka průchozí	UT6 UT6-BU (4 ks) UT6-PE (4 ks)	PHOENIX
				Příslušenství: Koncový držák Oddělovací deska Zástrčný můstek	CLIPFIX 35 ATP-UT FSB 2-8	PHOENIX

				Označovací štítek Nosič označení svorkovnice	ZB-8 (1-10) KLM-A+ESL 44x7	
	1	ks	EZ1	Servisní zásuvka	ZSE03	OEZ
	1	ks	EJ1	Panel 8 zásuvek do rámu 19"	S744 20 Mosaic + blok	LEGRAND
	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 šedý	NTK cables
	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 modrý	NTK cables
	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 žz	NTK cables
	3	m	-	Vodič zž	H07V-K 16	NTK cables
	4	ks	-	Kabelové oko	16 x 6 KU-L	GPH
	7	ks	-	Popisové štítky na přístroje	-	-
	25	ks	-	Ukončení vodiče lisovací dutinkou včetně popisu	-	-
	1	sada	-	Kabelové štítky	Dle kabelových seznamů	-
	1	sada	-	Drobný montážní materiál	-	-

**Komponenty, které jsou uvedeny níže nejsou kalkulovány jako součást TOS, Jsou zde uvedeny pro přehlednost a komplexnost. Nacení níže uvedených komponent bude provedeno jako materiál zhotovitel v uvedeného v dokumentu „LIP PS60 80 Technické specifikace“).**


Pol.	Množství		Označení	Název	Typ	Výrobce
	2	ks	AOY01 AOY02	Optický rozváděč	OFDU-TS2-048-E2A-LP	OPTOKON
	1	ks	AOY03	Optický panel	MCNP-1E-24-E2A-C-2	OPTOKON
	15	ks	-	Panel pro 8 konektorů E2000	CNPM-E2-8	OPTOKON
	120	ks	-	Ochrana svárů smřšťovací (délka 60 mm)	-	SQS DIAMOND
	96	ks	-	Průchodka / Adaptér E2000/APC	-	SQS DIAMOND
	24	k		SM patchord duplexní Strana A: 2 x E2/APC (Diamond ferule, rudý palec) Strana B: 2 x E2/APC (Diamond ferule, rudý palec) Vlákno: SM G657 dle ITU, duplex Ochrana: 1,7mm, fialová Délka: L=1000mm (+100/-0)mm SM patchord duplexní AN: PAT 019728	AN: PAT 019728	SQS DIAMOND
	1	ks	-	Nosič konstrukčních skupin C1	-	Raycom s.r.o.
	1	sada	-	Rozpojovací lišta	LSA profil 2/10	Raycom s.r.o.
	1	ks	-	Zásobník bleskojistek	2/10 8x6	Raycom s.r.o.
	10	ks	-	Bleskojistka	8x6 MK 230V	Raycom s.r.o.
	1	ks	-	Kryt magazínu bez loga	2/10	Raycom s.r.o.
	1	sada	-	Uzemňovací souprava	-	Raycom s.r.o.
	1	bal	-	Kontaktní uzemňovací spona	-	Raycom s.r.o.

**Kabely níže uvedené nejsou součástí TOS a ceny TOS. Kabely jsou zde uvedeny pouze pro rekapitulaci.**


<i>Soupis zařízení:</i>			<b>Optické propoje AOV</b>
<i>Ozn.</i>	<i>Množství</i>		<i>Název / Typ</i>
WOOV0301	1	ks	<b>Multipatch kabel OEM 4xE2000/APC-4xE2000/APC – 9/125, G657.A1, délka 30 m</b>
WOOV0302	1	ks	<b>Multipatch kabel OEM 4xE2000/APC-4xE2000/APC – 9/125, G657.A1, délka 26 m</b>
WOOV0101 WOOV0201	2	ks	<b>HIIDBC-1M0 E2000/APC-E2000/APC SM 9/125, G657.A1 duplex, délka 1 m</b>
-	96	ks	<b>Jednostranný pigtail E2000/APC s vícevrstvou Diamond ferulí, typ vlákna OFS AllWave FLEX dle normy G.657.A délka 2m</b>

30

PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE



PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ



<i>Název:</i>  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">Specifikace dodávek</div>		<i>Pořadové číslo:</i>  <div style="text-align: center; font-size: 48pt; font-weight: bold;">02</div>	
<i>Objekt:</i>	PS 60 – Přenosová zařízení		
<i>Akce:</i>	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
<i>Místo:</i>	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů		
<i>Objednavatel:</i>	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
<i>Stupeň PD:</i>	Dokumentace pro provádění stavby		
<i>Archivní číslo:</i>			
<i>Číslo zakázky:</i>	1020002421	<i>Datum:</i>	31.03.2022
<i>Vypracoval:</i>	Ing. Jiří Pavlíček,		
<i>Název:</i>	Rozváděč datových přenosů	AYD01	
<i>Typ:</i>	VX IT 800x2000x1000	<i>Sada:</i>	1
<i>Výrobce:</i>	Rittal		
<i>Technické parametry:</i>	Hloubka 1000 mm je dodatečně změněna oproti výkresové dokumentaci kvůli prostoru pro instalaci IP sondy v AYD01 ( skříň AYD01 a AOV01 stojí v jedné řadě vedle sebe).		
Provedení pro rozváděč AYD: Skříň pro IT aplikace 800x2000x1000 s proskleným provedením předních dveří (levé provedení dveří) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zadní dveře z ocelového plechu</li> <li>- Komfortní rukojeť s adaptérem pro půlválcovou vložku + vložka MUL-T-LOCK - EON č.23</li> <li>- Rohové díly pro podstavec včetně přichycení</li> <li>- Větrané panely podstavce 100x800 včetně filtrační vložky</li> <li>- Boční panely podstavce 100x800</li> <li>- Kryty (2xbočnice 200x1000, střešní kryt)</li> <li>- Střešní ventilátor pro odvětrávání</li> <li>- Příslušenství pro osazení 19“ vybavení</li> <li>- Ranžirovací panel pro vodorovné vedení kabelů s třměny</li> <li>- Uchycení kabelů na svislé rovině</li> <li>- Uzemňovací sada</li> <li>- Nátěr RAL 7035</li> <li>- IP 41/20</li> <li>- Výsuvná police, pevná police včetně příslušenství</li> <li>- Svítidlo včetně příslušenství</li> <li>- Schránka pro umístění dokumentace</li> <li>- Lišta kabelových koncovek napájecí kabely</li> <li>- Rozvaděčové lišty (přístrojové) doplnit dle zpracovaného pohledu na rozváděč</li> <li>- Přívody, vývody zdola</li> </ul> <p><b>*změna dodavatele rozváděče možná v případě plnohodnotné alternativy např. výrobce Tritón</b></p> <p><b>Popisky rozváděče: AYD01:</b>          nahoře vlevo – AYD01 (výška textu 25 mm)          nahoře vpravo – AYA00 (výška textu 25 mm)</p>			



Název:			Rozváděč datových přenosů nový/(stávající rozváděč)			
Typ:			RITTAL / (Triton pokud se použije stávající)			
AYD01			ROZVÁDĚČ DATOVÝCH PŘENOSŮ			Počet 1
Specifikace pro příslušenství skříně						
Pol.	Množství		Obj. číslo	Název	Typ	Výrobce
	1	ks	5309.126	skříň VX IT s prosklenými dveřmi, IP 55, 800x2000x1000		RITTAL
	1	sada	8640.005	VX Podstavec ŠxV 1000x100mm, RAL 9005		RITTAL
	1	sada	8620.091	Kryty podstavce, odvětrávané, 800X100		RITTAL
	1	sada	8620.100	Filtrační vložka pro podstavec, 2role po 2m.		RITTAL
	1	bal	7094.130	šroub Torx M5x16 ( bal = 50ks )		RITTAL
	2	bal	2092.500	klecová matice M5 pro tl. 0,8 - 2,0mm ( bal = 50ks )		RITTAL
	1	bal	7111.212	kabelová příčka pro univerzální použití		RITTAL
	1	ks	5302.051	kabelový kanál pro VX IT 38HE		RITTAL
	1	ks	5502.202	19" 1U panel pro protažení kabelů, RAL 9005		RITTAL
	1	bal	8617.050	Chassis VX 18x64 vnější. rov. 1000mm, 4ks		RITTAL
	1	sada	5302.027	VX IT sada pro vyrovnání potenciálu		RITTAL
	1	ks	5502.020	nosný plech ventilátoru vč. termostatu		RITTAL
	1	sada	8100245	bočnice šroubované pro VX 2000x1000		RITTAL
	1	bal	2817.000	Příchytka pro uchycení k podlaze	-	RITTAL
	1	bal	8620.100	Filtrační vložka	-	RITTAL
	1	ks	2500.110	Svítlidlo LED vč. kabelu	7 W	RITTAL
	1	ks	3139.100	Střešní ventilátor	500 m3/h	RITTAL
	1	ks	3110.000	Termostat	+5 - +60°C, 230-240V AC	RITTAL
	1	ks	5501.675	Přístrojová police výsuvná 1U	hloubka 500 mm	RITTAL
	1	ks	5501.730	Rukojeť		RITTAL
	1	bal	8617.502	Spojka pro řadové spojení vnější	-	RITTAL
	1	bal	4935.000	Nosná lišta EN 60 715	TS 35/15	RITTAL
	2	m	8800.751	Kabelový kanál	40x80 mm	RITTAL
	1	ks		19" 2U přístrojová police výsuvná hl. 350 mm	Thorn Rack Desk	THORN
	1	ks		19" 2U úložná zásuvka hl. 400 mm	Thorn Rack Drawer	THORN
	4	ks		19" vyvazovací panel 1U, plastová oka 40 x 80 mm,RAL9005	Telexion VP-1UO	TELEXION
	2	ks		zaslepovací panel 19" 1U	Visitech 33100150	VISITECH
	2	ks		zaslepovací panel 19" 2U	Visitech 33100250	VISITECH
	1	ks		svodič přepětí tř. III ( D ) 255V	OBO 6117473	OBO
	3	ks		rozbočovací krabice IP54	Spelsberg A-Box 025	SPELSBERG
	1	ks		19" 1U zásuvková lišta 8x 230V	Triton RAB-PD-X03-A1	TRITON



				s vypínačem černá		
	2	ks		jednotný klíčový systém vzor EON č. 23	Mul-T-Lock	RITTAL
Pol.	Množství		Označení	Název	Typ	Výrobce
	1	ks	FAEV1	Jistič 230 V AC, 6 A	LTN-6B-1	OEZ
	2	ks	FAEZ1 FAEJ1	Jistič 230 V AC, 10 A	LTN-10B-1	OEZ
	12	ks	XNJ XNE	Svorka průchozí	UT6 UT6-BU (4 ks) UT6-PE (4 ks)	PHOENIX
				Příslušenství: Koncový držák Oddělovací deska Zástrčný můstek Označovací štítek Nosič označení svorkovnice	CLIPFIX 35 ATP-UT FSB 2-8 ZB-8 (1-10) KLM-A+ESL 44x7	PHOENIX
	1	ks	BR01	Radio-mikrovlný převodník/ETH	<b>stávající</b>	ALCOMA
	2	ks	XL11 XL12	FTP Patch panel 24 x RJ45	PID-00182	MOLEX
	1	ks	EJ1	Panel 8 zásuvek do rámu 19“ / 19" 1U zásuvková lišta 9x 230V UTE rudá	S744 20 Mosaic + blok, RUDÁ / Conteg DR-RP-09-UTE-R	LEGRAND / CONTEG
	1	ks	EZ1	Panel 8 zásuvek do rámu 19“ / (19" 1U zásuvková lišta 9x 230V UTE šedá)	S741 11 Mosaic + blok, BÍLÁ / Conteg DR-RP-09-UTE	LEGRAND / CONTEG
	1	ks	KCT01	Převodník ETH/Analog vč. zdroje	Stávající TA7102	MITEL
	1	ks	GU48	Napájecí zdroj 144W	Stávající 115- 230V AC / 48V DC	BKE
	11	ks	-	Popisové štítky na přístroje	-	-
	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 šedý	NTK cables
	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 modrý	NTK cables
	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 žz	NTK cables
	3	m	-	Vodič zž	H07V-K 16	NTK cables
	4	ks	-	Kabelové oko	16 x 6 KU-L	GPH
	27	ks	-	Ukončení vodiče lisovací dutinkou včetně popisu	-	-
	1	sada	-	Kabelové štítky	Dle kabelových seznamů	-
	1	sada	-	Drobný montážní materiál	-	-
	1	Sada	-BY01	RWAN switch	<b>DLE TOS č. 03 (PS60)</b>	<b>CISCO</b>

**Kabely níže uvedené nejsou součástí TOS a ceny TOS. Kabely jsou zde uvedeny pouze pro rekapitulaci, Nacenené bude provedeno dle dokumentu „LIP PS60 83 Kabelová listina montáž“**

Soupis zařízení:		Metalické propoje AYD	
Ozn.	Množství		Název / Typ
WTYD1101 WTYD1102 WTYD1103 WTYD1104 WTYD1105 WTYD1106	6	ks	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 25 m, fialová
WTYD1107 WTYD1108 WTYD1109 WTYD1110	4	ks	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 29 m, fialová
WTYD1111 WTYD1112 WTYD1113 WTYD1114	4	ks	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 38 m, fialová
WTYD1115 WTYD1116	2	ks	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 34 m, fialová
WTYD1117 WTYD1118	2	ks	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 39 m, fialová
WTYD1201 WTYD1202 WTYD1203 WTYD1204 WTYD1205 WTYD1206 WTYD1207 WTYD1208	8	ks	F/UTP PowerCat 6A, LSZH, 8 m, fialová



Název:	Specifikace dodávek			Pořadové číslo:	03	
--------	---------------------	--	--	-----------------	----	--

Objekt:	PS 60 – Přenosová zařízení		
Akce:	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
Místo:	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů		
Objednavatel:	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		
Archivní číslo:			
Číslo zakázky:	1020002421	Datum:	19.05.2025
Vypracoval:	Ing. Nedoma		

Název:	RWAN SWITCH pro AYD01	F794
Typ:		Sada: 1
Výrobce:		

Technické parametry:	Tento komplet objedná zhotovitel stavby u dodavatele EG.D (ComSource) zařízení, komplet bude dodán do EG.D. Konfiguraci a montáž zařízení F794 na stavbě do rozváděče AYD01 provedou pracovníci EG.D Správa lokalit a přenosových sítí				
----------------------	--	--	--	--	--

Pol.	Množství		Ozn.	Název	Katalogové číslo	Výrobce	Vybraný dodavatel EGD
1	1	ks	F794	Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x10G Uplink	C9300L-24P-4X-A	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
2	1	ks	F794	Cisco Catalyst 9300L XE 17.9 UNIVERSAL	S9300LUK9-179	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
3	1	ks	F794	C9300L Network Advantage, 24-port license	C9300L-NW-A-24	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
4	1	ks	F794	Config 1 Power Supply Blank	PWR-C1-BLANK	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
5	1	ks	F794	Catalyst 9300L Blank Stack Module	C9300L-STACK-BLANK	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
6	1	ks	F794	TE agent for IOSXE on C9K	TE-C9K-SW	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
7	1	ks	F794	Cisco Type 2 Fan Module	FAN-T2	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
8	1	ks	F794	715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply	PWR-C1-715WAC-P	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
9	1	ks	F794	No Secondary Power Supply Selected	C9300L-SPS-NONE	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
10	1	ks	F794	Europe AC Type A Power Cable	CAB-TA-EU	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
11	1	ks	F794	No SSD Card Selected	C9300L-SSD-NONE	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
12	1	ks	F794	RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300	C9K-ACC-RBFT	CISCO	CLARYSTONE s.r.o

13	1	ks	F794	12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4	C9K-ACC-SCR-4	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
14	1	ks	F794	IRU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300	CAB-GUIDE-IRU	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
15	1	ks	F794	C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port Term Licenses	C9300L-DNA-A-24	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
16	1	ks	F794	C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license	C9300L-DNA-A-24- 5Y	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
17	1	ks	F794	Cisco ThousandEyes Enterprise Agent IBN Embedded	TE-EMBEDDED-T	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
18	1	ks	F794	ThousandEyes - Enterprise Agents	TE-EMBEDDED-T- 5Y	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
19	1	ks	F794	Cisco DNA Spaces Extend Term License for Catalyst Switches	D-DNAS-EXT-S-T	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
20	1	ks	F794	Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 5Year	D-DNAS-EXT-S-5Y	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
21	1	ks	F794	Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment	NETWORK-PNP-LIC	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
22	1	ks	F794	715W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare	PWR-C1-715WAC-P=	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
23	1	ks	F794	Servisní podpora 8x5xNBD - 5. let	CON-SNT-C93024PX	CISCO	CLARYSTONE s.r.o
24	4	ks	-F794.x	CISCO KOMPATIBILNÍ  Optický vložný transceiver Převodník LC duplex  <i>(směr- Třebíč Ptáčov-Třebíč Řípov- délka optického kabelu 10km)</i>  <i>2ks – TR Lipnice</i>  <i>2ks – protistrany – <b>Typ Transceiveru bude upřesněn na základě konkrétních délek optických tras !</b></i>	Kompatibilita CiscoSystems SFP Protokol 1000BASE- LX SINGLE MODE Konektory LC duplex Teplotní rozsah -40- 75°C Rychlost 1Gbps Přenos typ: 2x optika DMI :ano  HTR	CISCO	ALTERNATIVO