

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel	
Název zadavatele:	EG.D, s.r.o.
IČO:	21055050
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 ZZVZ, jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Blokové betonové transformovny VN/NN 22/0,4 kV III
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek:	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Blokové betonové transformovny VN/NN 22/0,4 kV“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-012224.
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 30.09.2025 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Znění žádosti:

Upřesnění k "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 - 1d."

Dobrý den,

poptávaný standard v Části A, Příloha 2c. - spínací stanice pouze s VN rozváděčem. Stanice musí projít fyzickým testem odolnosti před účinky obloukového zkratu IAC-AB 20kA/1s. Test je technicky i finančně velmi náročný. Stanice je v průběhu platnosti VŘ nasazena pouze ojediněle (do 10-ti kusů). Žádáme, aby u této stanice bylo možné nabídnout pouze jednoho výrobce VN rozváděče z přiloženého seznamu specifikace.

Odpověď zadavatele na žádost:

Zadavatel vyhověl požadavku dodavatele a upravuje zadávací podmínky pro část A veřejné zakázky tak, že nově požaduje provedení typových zkoušek dle ČSN EN 62271-202 ed.3 u blokových betonových stanic 22 kV s vnější obsluhou, spínací stanice, **bud'** s rozvaděčem Siemens, typ 8DJH 24 blue gis, **nebo** Schneider, typ RM AirSet.

V souvislost s výše popsanou změnou dochází k úpravě čl. VII. / odst. 8 rámcové dohody pro část A veřejné zakázky a dále přílohy 3c rámcové dohody pro část A veřejné zakázky, Technické parametry uváděné účastníkem, Bloková betonová stanice 22 kV s vnější obsluhou, spínací stanice.

Zadavatel proto uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení aktuální verzi rámcové dohody i přílohy 3c rámcové dohody pro část A veřejné zakázky. Původní znění rámcové dohody a přílohy 3c rámcové dohody pro část A se tímto ruší a nově uveřejněné přílohy se stávají součástí zadávací dokumentace.

II.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadavatel sděluje, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **14.10.2025 do 10:00 hod.**

III.

Přílohy:

1. Rámcová dohoda pro část A veřejné zakázky, viz soubor *RD_A_BBT_nepochozi_stanice_verze_251001*
2. Blokové betonové transformovny VN/NN 22/0,4 kV III, Část A – Nepochozí stanice, Příloha 3c rámcové dohody, Technické parametry uváděné účastníkem, Bloková betonová stanice 22 kV s vnější obsluhou, spínací stanice, viz soubor *P_03c_RD_Tech_parametry_uvadene_ucastnikem_verze_251001*

V Brně

EG.D, s.r.o.

Mgr. Lenka Štěrbová

manažer veřejných zakázek