


### P3 PVV – ZÁKLADNÍ A VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELŮ, PÍSEMNÉ INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH – PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU

**Vytištěné skeny relevantních příloh P3 podepsané odpovědnou osobou zhotovitele musí být na staveništi/pracovišti vždy k dispozici u Plánu BOZP pro činnosti OPEX. Tisk příloh je možný černobíle.**

Identifikační údaje zadavatele:	
Obchodní jméno:	EG.D, s.r.o.
Adresa:	Lidická 1873/36, 602 00 Brno
IČ:	21055050
Odpovědná osoba:	Miroslav Řezáč, vedoucí BOZP
Telefon:	+420 723 582 018
E-mail:	miroslav.rezac@eon.cz
Identifikační údaje zhotovitele:	
Obchodní jméno:	
Adresa:	
IČ:	
Odpovědná osoba:	
Telefon:	
E-mail:	

#### Předání rizik a vyjádření souhlasu odpovědných osob s Plánem BOZP na staveništi

Odpovědní pracovníci dotčených organizací jsou povinni se seznámit s plánem BOZP a aktualizací jeho příloh a následně s ním prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště s jejich vědomím. Odpovědný pracovník zhotovitele podpisem stvrzuje předání písemných informací o rizicích při provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou a opatřeních k jejich minimalizaci, která jsou součástí této přílohy. Zavazuje se o nich informovat všechny další osoby, které se na pracovišti budou vyskytovat v průběhu jejich provádění v místech, která mohou být riziky ovlivněna.

ODPOVĚDNÉ OSOBY ZAZAMĚSTNAVATELE	Jméno	Datum	Podpis
Zadavatel:	Miroslav Řezáč	01.01.2025	
Zhotovitel:			

## HLAVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH MINIMALIZACI

Odpovědní pracovníci dotčených organizací jsou povinni s těmito riziky a z Plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a další osoby vykonávající práci v prostoru staveniště/pracoviště s jejich vědomím, na staveništi/pracovišti.

EG.D, s.r.o.

Identifikace nebezpečí	Zdroj rizika	Opatření (práce ve výšce Plán BOZP čl. 15)
<b>Pád z výšky, do hloubky</b>	<p><b>Pracovní výška, použité prostředky pro práci ve výšce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ vadné nebo chybějící OOPP,</li> <li>♦ nevhodně zvolený prostředek pro práci ve výšce,</li> <li>♦ nesprávný nebo chybějící pracovní postup pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,</li> </ul> <p>Používání žebříků viz „Plán BOZP“ čl. 15.7</p> 	<p><b>Základní opatření:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ zdravotní a odborná způsobilost všech zúčastněných osob pro práci ve výšce,</li> <li>♦ používat předepsané OOPP,</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ seznámení s riziky práce ve výškách a nad volnou hloubkou a možnými důsledky na zdraví zaměstnanců,</li> <li>♦ školení pro provádění práce ve výšce a nad volnou hloubkou.</li> </ul> <p><b>Organizační opatření:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ kvalifikovaný „Pracovní postup pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou“,</li> <li>♦ přednostní používání prostředků kolektivní ochrany,</li> <li>♦ seznámení všech zaměstnanců s bezpečnostními pokyny, návody výrobců prostředků používaných pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,</li> <li>♦ seznámení s návody používaných OOPP, včetně praktického zaškolení,</li> <li>♦ zajištění prostoru pod prací ve výšce např. zábranami, páskou, nebo střežením,</li> <li>♦ označení uzavřených komunikací a vyznačení objízdných a obchůzných tras.</li> </ul> 
<b>Prostředky kolektivní ochrany</b>	<p><b>Pracovní plošiny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ nestabilní, nerovný podklad</li> </ul> 	
	<p><b>Pojízdné lešení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ přetížení</li> <li>♦ porušení bezpečnostních pokynů a návodu výrobce</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ lešení provozovat až po jeho úplném dokončení a vybavení (správnost a kompletnost).</li> <li>♦ před použitím bude provedena kontrola stability (nejčastěji poměr b/h) pojezdu, brzd kol, prostorové tuhosti lešení, zejména ve vodorovné a svislé rovině, zabezpečení výstupu a zábradlí pracovních podlah.</li> <li>♦ zajištění stability u nekotveného pojízdného lešení se zabezpečuje vhodným poměrem základny b/h – max. 1:4.</li> </ul> 
<b>Selhání lidského činitele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ neznalost rizik související s výkonem práce</li> <li>♦ momentální zdravotní nebo psychická indispozice.</li> <li>♦ podcenění dané situace.</li> <li>♦ nerespektování bezpečnostních pravidel a pokynů.</li> <li>♦ nadměrná únava.</li> <li>♦ práce pod časovým tlakem.</li> <li>♦ nedbalost, pocit neomylnosti, nepozornost.</li> </ul>	<p><b>Předpoklady pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ práci ve výšce a nad volnou hloubkou mohou vykonávat pouze mentálně, fyzicky a duševně schopní zaměstnanci</li> <li>♦ před každou prací ve výšce nebo nad volnou hloubkou musí VP provést kontrolu všech zúčastněných osob: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ fyzická připravenost</li> <li>♦ psychické rozpoložení</li> <li>♦ při podezření – kontrola na alkohol či návykové látky</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Práce ve výškách provádět vždy za přítomnosti nejméně dvou osob z čehož jedna je na zemi !</b></p>