



**ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:**  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 110 kV  
POČET SYSTÉMŮ: 1  
DĚLKA TRASY: 17,8 km  
TYP STOŽ. STAV.: PORTAL (10 ks); SEDLÁK (88 ks); SOUDEK (1 ks)  
TYP STOŽ. NOVÝCH: SOUDEK (83 ks)  
POČET STOŽÁRŮ: 99 ks (STÁVAJÍCÍ); 83 ks (NOVÉ)

- LEGENDA ČAR:**
- VEDENÍ VVN (VENKOVNÍ) - MODERNIZOVANÉ
  - VEDENÍ VVN (VENKOVNÍ) - BEZ ZÁSAHU
  - STOŽÁR 110kV
  - VEDENÍ VN (VENKOVNÍ)
  - VEDENÍ VN (KABELOVÉ)
  - VEDENÍ NN (VENKOVNÍ)
  - VEDENÍ NN (KABELOVÉ)
  - SDĚLOVACÍ SÍTĚ (KABELOVÉ)
  - PLYNOVOD VTL
  - PLYNOVOD STL
  - PLYNOVOD NTL
  - VODOVOD / MELIORACE
  - KANALIZACE
  - ŽELEZNICE (VČETNĚ OP 60 m)
  - POMOCNÉ PRVKY SÍTĚ
  - NAVRHOVANÁ PŘÍSTUPOVÁ TRASA

**POZNÁMKA:**  
- VE STYLECH ČAR JE ZKRATKA OZNAČENÍ SPRÁVCE NEBO MAJITELE PŘÍSLUŠNÉ SÍTĚ.  
- POKUD V PŘÍPADĚ VEDENÍ VVN, VN A NN TENTO NENÍ UVEDEN, JEDNÁ SE O SÍTĚ SPOLEČNOSTI E.ON.

PODKLAD: ČÚZK, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, PŘÍSTUP PŘES VMS				
Měřítko:	Název zakázky:	Název listu:		
1:5000	V557 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU - HODONICE, VÝMĚNA VEDENÍ	CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES		
Zadavatel: E.ON Česká republika, s.r.o.; IČ:25733591				
Stupeň: DPS	Název výkresu:			
Objekt: _____	CELKOVÉ SITUAČNÍ VÝKRESY			
Značka: A				

Datum: 07/2018	Č.zak.: 2016.2412-3
Kreslil: Ing. Marek Doležal	Arch.č.: E4-A2563
Navrhl: Ing. Marek Doležal	Posl.: C.2
Schválil: Ing. Martin Šýkora	Ček.: 6

