


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 110 kV
POČET SYSTÉMŮ: 1
DĚLKA TRASY: 17,8 km
TYP STOŽ. STÁV.: PORTÁL (10 ks); SEDLÁK (88 ks); SOUDEK (1 ks)
TYP STOŽ. NOVÝCH: SOUDEK (83 ks)
POČET STOŽARŮ: 99 ks (STÁVAJÍCÍ); 83 ks (NOVÉ)

- LEGENDA ČAR:**
- VEDENÍ VVN (VENKOVNÍ) - MODERNIZOVANÉ
 - VEDENÍ VVN (VENKOVNÍ) - BEZ ZÁSAHU
 - STOŽAR 110kV
 - VEDENÍ VN (VENKOVNÍ)
 - VEDENÍ VN (KABELOVÉ)
 - VEDENÍ NN (VENKOVNÍ)
 - VEDENÍ NN (KABELOVÉ)
 - SDĚLOVACÍ SÍTĚ (KABELOVÉ)
 - PLYNOVOD VTL
 - PLYNOVOD STL
 - PLYNOVOD NTL
 - VODOVOD / MELIORACE
 - KANALIZACE
 - ŽELEZNICE (VČETNĚ OP 60 m)
 - POMOCNÉ PRVKY SÍTĚ
 - NAVROVANÁ PŘÍSTUPOVÁ TRASA

POZNÁMKA:

- VE STYLECH ČAR JE ZKRATKA OZNAČENÍ SPRÁVCE NEBO MAJITELE PŘÍSLUŠNÉ SÍTĚ.
- POKUD V PŘÍPADĚ VEDENÍ VVN, VN A NN TENTO NENÍ UVEDEN, JEDNÁ SE O SÍTĚ SPOLEČNOSTI E.ON.

PODKLAD: ČUZK, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, PŘÍSTUP PŘES WMS			
Měřítko: 1:5000	Název zakázky: V557 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU - HODONICE, VÝMĚNA VEDENÍ	Název listu: CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRES	 www.senergos.cz
Stupeň: DPS	Název výkresu: CELKOVÝ SITUÁČNÍ VÝKRESY	Datum: 07/2018	
Objekt: —		Kreslil: Ing. Marek Doležal	
Změna B		Navrhl: Ing. Marek Doležal	
A		Schválil: Ing. Martin Sýkora	
		Č.zak.: 2016.2412-3	+ Arch.č.: E4-A2563
		List: 4	
		Por.č.: C.2	Celk.: 6