

Senergos, a.s.

Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice

Vyřizuje: Ing. Martin Sýkora

tel.: +420 734 740 574

e-mail: Martin.Sykora@senergos.cz

V Ostopovicích, dne 6.4.2018

Ing. arch. Eva Simotová Holečková
Obecní úřad Hodonice,
Stavební úřad I. stupně
Obecní 287,
671 25 Hodonice

„V557 Hrušovany nad Jevišovkou – Hodonice, výměna vedení“

Vážená paní Simotová Holečková,

obdržel jsem od Vás dne 10.04.2018 vyjádření k žádosti o „Informaci o vydání územního rozhodnutí“ na výše uvedenou akci. Č.j.: STÚ 61/2018-ESH. Uvedené vyjádření je v příloze tohoto dokumentu.


V obdrženém vyjádření byla nalezena nepravdivá informace. Ve vyjádření na straně č. 2, v druhém odstavci se píše, že dojde k překročení hranice stávajícího ochranného pásma. Tato informace není správná, protože vyměněné vedení bude umístěno do stávajícího ochranného pásma a stávající ochranné pásmo se nezmění. Tato informace byla podána i ve zkrácení technické zprávě, která byla součástí původní žádosti o ÚPI: „*Rozsahem prací se změní parametry dotčeného energetického zařízení, ale ochranné pásmo zařízení zůstane nezvětšeno.*“

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Ing. Martin Sýkora

Projektant liniových staveb



SenergoS
Senergos, a.s.
Družstevní 17a, 664 49 Ostopovice
oddělení projekce
DIČ: CZ26915413

Přílohy:

P1: Vyjádření