



Sestava pro stožár č.: 5

7	spojkovací krabice	AFL	LH-2/72-00BB-C-072	7.5	-	-	-	1
6*	shunt AL120	RIBE	F03140-52A01	-	-	11.4	1000	1
5	stožárová příchytka spirálová	RIBE	B844001-10A11/B06	0.4	-	-	-	15
4	proudová svorka	RIBE	B832001 A12/B20	0.58	-	35	-	1
3	ochranná spirála	RIBE	RW193220lis	2.3	-	-	2200	1
2	kotevní spirála	RIBE	AW252152	2.58	203	-	1520	1
1	kotevní očníce	RIBE	F02686A02	1.4	200	40	52	1
Pozice	NÁZEV POLOŽKY	VÝROBCE	TYP	HMOTNOST (kg)	ZARUČENOST (kN)	ZKRATOVÁ ODOL. (kA)	DÉLKA (mm)	Počet

Poznámka:

- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru
- Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:
- svislé svorníky a šrouby

- vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení

- vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení
- matice dole

matice směrem ke dříku stožáru

matice směrem ke stožáru s vyšším číslem

6* Umístění zkratu dle lomu trasy, tak aby se zkrat nedotýkal spojovacích armatur.

Šedivě zakreslené armatury zůstanou původní.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípv - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001 Č. OBJ.: 4501656578	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Čestmír Vášek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	ČÍSLO VÝK/DOK: KZL4_SK	
KONTROLOVAL	Petr Rázek		
MÍSTO STAVBY	Řípv 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 01.4: V504/549	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: 3A4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Připojení KZL+kotevni sestava+spojka V504/549		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: