




LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  Voděodolný beton C25/30
- Betonová vana bude vyšalována, vyvázaná vyztuž a zalitá voděodolným betonem C25/30.
Dno vany bude vyspádované směrem k čerpací jímce, která bude hluboká oproti okolní podlaže o 50mm.
Na nová vana bude doplněna o lávku, která bude obsahovat : schůdky a konstrukci z ocelových nosníků pro obsluhu.

AUTORIZACE:		
D		
C		
B		
A		
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM Jméno
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	E-STAVBY:102-0002-780
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 001020003001
STATUS/STUPĚŇ	Dokumentace pro sloučené povolení (DUR+DSP)	
ČÁST	D.11 Architektonicko-stavební řešení	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel. +420 721 389 144	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Liščič	DATUM: 04/2024
VYPRACOVAL	Pavel Jandák	ČÍSLO VÝKRU: D.1.1 b) - 11A
KONTROLOVAL	Ing. Petr Mlýna	
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 614 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: RP
SO/PS	SD30-Technologické budovy	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000015	FORMÁT: 8x44
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ C-C'	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD