

Sestava pro stožár č.: 2 (V5580)

2	KOTEVNÍ SVORKA KLÍNOVÁ	RIBE	B118223A01	4.6	90	32	—	1
1	ZÁVĚSNÝ KLOUB	ELBA	235 197	2.86	160	43	80	1
Pozice	NÁZEV POLOŽKY	VÝROBCE	TYP	HMOTNOST (kg)	ZARUČ.ÚNOSNOST SML (kN)	ZKRATOVÁ ODOL. (kA)	DĚLKA (mm)	Počet

Poznámka:


- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru
- Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:
- svislé svorníky a šrouby

– vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení

– vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení
- matice dole

matice směrem ke dříku stožáru

matice směrem ke stožáru s vyšším čáslm



Demontované kotevní izolátorové závěsy ze st.č 1 V5581 budou použity na st.č. 2 V5580 pro účely provizorního propoje.

Kotevní závěsy budou připojeny do provizorních kotevních úchytů na špičkách konzol.

Vymění se kotevní praporec a kotevní svorka klínová

Přeponky fází zůstanou zapojené. Dle schématu se na ně připojí provizorní propoj za pomoci proudových svorek.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
		Č. OBJ.: 4501656578	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Čestmír Vášek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	ČÍSLO VÝK/DOK: DK6_2	
KONTROLOVAL	Petr Rázek		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 01.6: V5523/5580	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Provizorní kotevní sestava V5580 st.č. 2		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: