

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: II 410 III 02324 Třebíč - Řípov - výměna stávajícího komunikačního zemního lana, DSP
ID zprávy: 1348889418
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 25. 4. 2024 v 06:45:58

Odesílatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, CZ
ID schránky: 3qdn8g
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: KSAÚSVPO/009175/2024
Naše spisová zn.: KSAÚSVPO/009102/2024/02
Vaše čís. jednací: Nezařazeno
Vaše spisová zn.: Nezařazeno
K rukám: Nezařazeno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

II 410 III 02324 Třebíč - Řípov - výměna stávajícího komunikačního zemního lana, DSP.pdf (271,29 kB)

Události zprávy:

24. 4. 2024 v 15:10:02 EV0: Datová zpráva byla podána.
24. 4. 2024 v 15:10:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
25. 4. 2024 v 06:45:58 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.



V Třebíči dne: 24.4.2024

Vaše čj. (zn.): 22129/DPS/4

Číslo jednací: KSAUSVPO/009102/2024

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0

Vyřizuje: Ing. Michal Blažek

Telefon: +420 723 046 559

E-mail: blazek.m@ksusv.cz

EGEM s.r.o.

Starochodovská 41/68

149 00 Praha 4

DS: mes25wi

**Stanovisko k PD akci III/02324 Řípov, II/410 Stařeč – TR Řípov – rek. R110kV, sek.tech., VS, PZTS
(výměna stávajícího komunikačního zemního lana) ve stupni DPS**

Jedná se o výměnu stávajícího komunikačního zemního lana (KZL) za nové KZL v rámci udržovacích prací na vedení 110 kV. Stávající KZL bude demontováno stažením. Nové KZL bude zataženo pomocí zatahovacího copového ocelového lana. Montáž KZL proběhne bez dotyku lana se zemí.

Výměna KZL v rozsahu:

- V5523 TR Říp - st.č. 82 – st.č. 76
- V504/549 TR Říp - st.č. 1 – st.č. 5
- V516/5525 TR Říp - st.č. 1 – st.č. 4

Výměnou KZL nedojde ke změně hranic ochranného pásma vedení, nezmění se výškové ani geometrické parametry vedení.

Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení silnic II. a III. třídy ve správě KSÚSV a majetku Kraje Vysočina:

- II/410 pozemek p.č. 1348/2 v k.ú. Stařeč v km cca 3,418 ve směru staničení
- II/02324 pozemek p.č. 516/2 v k.ú. Řípov v km cca 1,420 ve směru staničení
- II/02324 pozemek p.č. 516/1 v k.ú. Nová Brtnice v km cca 2,560 ve směru staničení
-

Požadujeme:

- Před vlastní realizací prací sepsat s naší organizací **Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku** (v případě zřízení pracovního místa na silnici II/410 a III/02324).
- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč, osadit je a zodpovídat za ně po celou dobu výstavby. O Stanovení místní úpravy silničního provozu je investor povinen požádat příslušný silniční správní úřad - MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.
- Křížením vzdušného vedení dodržet ČSN 736201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů, podjezdů výška silnice II. třídy je 4,8 a III. třídy je 4,5 m.



- Investor akce ponese po celou dobu provádění prací a pohybu vozidel zodpovědnost za škody, vzniklé na silničním majetku v souvislosti s touto akcí.
- V případě jakýchkoliv změn, nejasností či možnosti dalšího dotčení silničních zájmů či pozemků ve správě KSÚSV je nutno toto s naší organizací neprodleně projednat a odsouhlasit.
- Platnost našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.

Za dodržení výše uvedených podmínek s PD akce **III/02324 Řípov, II/410 Stařeč – TR Řípov – rek. R110kV, sek.tech., VS, PZTS (výměna stávajícího komunikačního zemního lana)** ve stupni DPS.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Ing. Alena Strnadová
Vedoucí oddělení technicko-správního Třebíč

Zhotoveno v 2 výtiscích