




DETAIL A



ŘEZ S-S




POHLED P



STOŽÁROVÉ SCHÉMA

M1: 200



NÁTĚROVÁ PLOCHA NOVÝCH PRVKŮ :
NÁTĚROVÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ - PPDETŘENÍ :
CELKOVÁ NÁTĚROVÁ PLOCHA NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ :

$$\begin{array}{r} 0,1\text{m}^2 \\ 0,1\text{m}^2 \\ \hline 0,2\text{m}^2 \end{array}$$

MATERIÁL :

OCEL S 355J2 dodávat s Inspekčným certifikátem 3.1 dle ČSN EN 10 204
ŠROUBY 8.8


- 1) Zajištění jakosti svařování: ČSN EN ISO 3834-2
- 2) Metody svařování ČSN EN ISO 4063: 135
- 3) Příprava svarových ploch: ČSN EN ISO 9692-1
- 4) Svary provedeny dle WPS (ČSN EN ISO 15609-1) kvalifikovaných dle WPQR (ČSN EN ISO 15614-1)
- 5) Stupeň jakosti svaru: B (ČSN EN ISO 5817)
- 6) Metody NDT: metoda VT dle ČSN EN ISO 17637
- 7) Kvalifikace svářeče: Podle ČSN EN 287-1

HMOTNOST SPOJ.MATERIÁLU ...0,58kg

2	PODLOŽKA Ø18		DIN 126	0,02		5
2	MATICE M16	8	ČSN EN ISO 4032	0,06		4
2	ŠROUB M16x120	8.8	DIN 601	0,5		3
						2

2	10x60 - 303	S355 J2		2,9		1
Počet kusů	Název - Rozměr	Material	Norma	Hmotnost	Číslo výkresu	Poz

Poznámka	Celková hmotnosť: 3,48kg
----------	--------------------------

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípv - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 00102000300 Č. OBJ.: 4501656578	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		

ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Štárochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	EGEM
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel.:+420 721 380 144	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024
VYPRACOVAL	Rieb	ČÍSLO VÝK/DOK:
KONTROLOVAL	Rieb	2EI 24045

MÍSTO STAVBY	Řípv 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘP
SO/PS	SO 015: V5525/516	MĚŘÍTKO: 1:5
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: 6A4
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1

NÁZEV DOKUMENTU	Kotevní stožár č.1 ROUBAL typ II+4 Pomocný úchyt pro provizorní propojení FV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
-----------------	---	----------------------

Soubor: 2EI 24045 POMOC. ÚCHYT FV-ŠPIČ.KONZ. ROUBAL TYPU II.DWG