



LEGENDA:

- ① PÍSKOVÉ LOŽE 100mm
- ② POTRUBÍ PVC
- ③ HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
- ④ HUTNĚNÝ ZÁSYP (VÝKOPKEM) PO VRSTVÁCH CCA 300mm
- ⑤ PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ
- ⑥ VÝSTRAŽNÁ PLASTOVÁ FOLIE
- ⑦ KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU
- ⑧ KONSTRUKCE VOZOVKY
- ⑨ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100

TABULKA K ŠÍŘCE VÝKOPU:

DN	ŠÍŘKA VÝKOPU (mm)
800	1800
600	1400
500	1300
400	1200
300	900
250	900
150	900

POZNÁMKA:

- ZÁSYPY BUDOU V PROJEKTOVANÉ KOMUNIKACI HUTNĚNY NA 98%P.S.
- POUŽITELNOST VÝKOPKU PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ BUDE POSOUZENA ODBORNÝM GEOLOGEM, PŘÍPADNÁ STABILIZACE BUDE PROVEDENA DLE DOPORUČENÍ GEOLOGA
- HUTNĚNÍ ZÁSYPU DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ NESMÍ BÝT HUTNĚNO POMOCÍ TĚŽKÝCH MECHANISMŮ
- V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ SPODNÍ VODY BUDE VÝKOP PROHLoubEN O CCA 100–150mm PRO PROVEDENÍ PLOŠNÉHO ODVODNĚNÍ VÝKOPU, BUDE PROVEDENA ŠTĚRKOPÍSKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA S DRENÁŽNÍ TRUBKOU DN100

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby/DPS		
ČÁST	D.1.4 Technika prostředí staveb		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Āestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Litochleb	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Pavel Hoško, DiS.	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. Petr Mýtina	D1.4 b)-09	
MÍSTO STAVBY	Řířov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘÍP	
SO/PS	S063-Kanalizace	MĚŘÍTKO: M 1:25	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00021	FORMÁT: 2xA4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Vzorový výkres uložení potrubí	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	