

Poznámka :

- 1) Materiál pro zesílení stávající ocelové konstrukce bude na stavbu dodán v přepravních délkách.
- 2) Před dělením materiálu je třeba zkontrolovat rozměry na stávající ocelové konstrukci.

**NÁTĚROVÁ PLOCHA NOVÝCH PRVKŮ PRO ZESÍLENÍ :**

**NÁTĚROVÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ - PŘETŘENÍ SVARŮ :**

**CELKOVÁ NÁTĚROVÁ PLOCHA NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ :**

**CELKOVÁ DÉLKA SVARU ZESÍLENÍ DŘÍKU :**

**10,3m<sup>2</sup>**

3,0m<sup>2</sup>

$$\frac{9.9\text{m}}{13.3\text{m}^2}$$

28,4m

Stávající část stožáru

**MATERIÁL :**

OCEL 11 373 (S 235)  
ŠROUBY 5.6

## Nové prvky typové opravy

**MATERIÁL - zesílení :**

OCEL S 355J2 dodávat s Inspekčním certifikátem 3.1 dle ČSN EN 10 204

OBALOVÉ ELEKTRODY: E 42 4 B 42 H5 (ČSN EN ISO 2560-A)

dodávat se Zkušební zprávou 2.2. dle ČSN EN 10 204

Typ: ESAB OK 48.00 (Balení VAC PAC)

1) Zajištění jakosti svařování: ČSN EN ISO 3834-2

2) Metody svařování ČSN EN ISO 4063: 111

3) Příprava svarových ploch: ČSN EN ISO 9692-1



4) Svary provedeny dle WPS (ČSN EN ISO 15614-1)

6) Metody NDT: metoda VT dle ČSN ISO 13637

7) Kvalifikace svářeče: Podle ČSN EN 287-1

60	≠ 8x60 - 105	S355 J2		23,8		7
2	1.40x40x4 - 680	S355 J2		3,3		6
4	1.80x80x6 - 2260	S355 J2		66,4		5
4	1.80x80x6 - 2340	S355 J2		68,7		3
2	1.80x80x6 - 2740	S355 J2		40,2		2
2	1.80x80x6 - 2750	S355 J2		40,4		1
Posled kód	Název - Rozměr	Material	Norma	Hmotnost	Číslo výkresu	Poslední

Poznámka	Celková hmotnosť:	242,8kg
----------	-------------------	---------

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípop - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 0010200030	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel.:+420 721 380 144		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk		
VYPRACOVAL	Rieb	DATUM: 04/2024	
KONTROLOVAL	Rieb	ČÍSLO VÝK/DOK:	
		1EI 24016	
MÍSTO STAVBY	Řípop 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 012: V5580/5581	MĚŘITKO: 1:10	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: 8A4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Kotevní stožár č.1 ROUBAL typ II+8 Zešléní stávající ocelové konstrukce		ARCHIVNÍ ČÍSLO EGED:

Soubor: 1EI 24016 II+8 ST.Č.1, ROUBAL.DWG