DETAIL A



POHLED P



SCHÉMA OSAZENÍ ÚCHYTU - ČELNÍ STĚNA

M1: 50



POHLED R



ŘEZ S-S



1) Zajištění jakosti svařování: ČSN EN ISO 3834-2
2) Metody svařování ČSN EN ISO 4063: 135
3) Příprava svarových ploch: ČSN EN ISO 9692-1
4) Svary provedeny dle WPS (ČSN EN ISO 15609-1) kvalifikovaných dle WPQR (ČSN EN ISO 15614-1)
5) Stupeň jakosti svaru: B (ČSN EN ISO 5817)
6) Metody NDT: metoda VT dle ČSN EN ISO 17637
7) Kvalifikace svářeče: Podle ČSN EN 287-1

HMOTNOST SPOJ.MATERIÁLU ...1,67kg

Počet kusů	Název - Rozměr	Material	Norma	Hmotnost	Číslo výkresu	Poz.
4	PODLOŽKA Ø18		DIN 126	0,05		9
4	MATICE M16	8	ČSN EN ISO 4032	0,12		8
4	ŠROUB M16x220	8.8	DIN 601	1,5		7
						6
						5
2	⌶ 10x80 - 80	S355 J2		1,-		4
1	PL.10 - 240x260	S355 J2		5,-		3
1	PL.10 - 240x440	S355 J2		8,5		2
2	U6,5 - 168	S355 J2		2,4		1

Poznámka — Celková hmotnost: 18,57kg

NÁTĚROVÁ PLOCHA NOVÝCH PRVKŮ : **0,8m²**
NÁTĚROVÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ - PPDETŘENÍ : **0,2m²**
CELKOVÁ NÁTĚROVÁ PLOCHA NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ : **1,-m²**

MATERIÁL :

OCEL S 355J2 dodávat s Inspekčním certifikátem 3.1 dle ČSN EN 10 204
ŠROUBY 8.8

DRÁT SVAŘOVACÍ: G3Si1 (ČSN EN ISO 14341-A) dodávat se Zkušební zprávou 2.2. dle ČSN EN 10 204
Typ: ESAB OK Aristorod 12.50 ISO

OCHRANNÝ PLYN: M21 (ISO 14175)

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
D			
C			
B			
A			

NÁZEV AKCE	TR Řípov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001 Č. OBJ.: 4501656578
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2.	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	EGEM
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel.:+420 721 380 144	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024
VYPRACOVAL	Rieb	ČÍSLO VÝK/DOK: 2EI 24043
KONTROLOVAL	Rieb	
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP
SO/PS	SO 01.2: V5580/5581	MĚŘÍTKO: 1:5
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: 6A4
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	Kotevní stožár č.1 ROUBAL typ II+8 Pomocný úchyt pro další zemnící lano	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: 2EI 24043_POMOC. ÚCHYT ZL_ROUBAL TYPU II.DWG