

Sestava pro stožár č.: 2, 3

4	shunt CU	RIBE	B134031–A02–1	0.8	–	7.5	1000	2
3	M16x50 sestava	RIBE	2982452	–		–	–	4
2	C–blok	RIBE	F13818A03	11.4	40	40	–	1
1	nosná svorka spirálová	RIBE	LTA179200.Li.S19	3.5	90	34	123	1
Pozice	NÁZEV POLOŽKY	VÝROBCE	TYP	HMOTNOST (kg)	ZARUČENOST SML (kN)	ZKRATOVÁ ODOL. (kA)	DÉLKA (mm)	Počet

Poznámka:



- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru

Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:

  - svislé svorníky a šrouby
  - vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení
  - vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení
- matice dole

matice směrem ke dříku stožáru

matice směrem ke stožáru s vyšším číslem

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Čestmír Vášek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO		DATUM: 04/2024	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	ČÍSLO VÝK/DOK:	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	KZL5_N	
KONTRLOVAL	Petr Rázek		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 015: V5525/516	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Připojení KZL - nosná sestava V5525/516		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: