



POZN:

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU. HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD.

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

U1

Kotvicí bod TOPSAFE TSL-300-BSR10-A, délka 300 mm

18 ks

B

Kotvicí body U1 kotveny pomocí chemické kotvy, v případě stávajících dutinových panelů budou navíc použity síťované hmoždinky.

Montážní lano

1,2, ..., Pořadové číslo kotvicího bodu

VIZ SAMOSTATNÁ VÝKRESOVÁ ČÁST DEKPROJEKT s. r. o.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 102 0002 780	Č. OBJ.: 001020003001
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg-d	
STATUS/STUPĚŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
ČÁST	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	EGEM	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ěstíř Vásek, cestmir.vasek@egem.cz, tel. +420 721 363 423	DATUM: 09/2024	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	TEGE XXXXX		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Litochle	ČÍSLO VÝK/DOK	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Anna Zachariášová		
Kontroloval	Ing. Petr Mýřina	Záchranný systém	
MÍSTO STAVBY	Řířov 32, 674 01 Třebíč		
S0/PS	S030 - Technologické budovy	MÉRITKO: M 1:100	
MAJETKOVÁ TRÍDA	CZD00015		
DRUH DOKUMENTU	výkres	FORMÁT: 8x4	
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS 3.NP - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		
		LIST/CELKEM: 1/1	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	

Soubor: Z2129_RIPOV_S030_TB_DPS_FINAL_FINAL_FINAL_DWG