



POZNÁMKA:
SVARY: a=3 mm
SVARY MUSÍ BÝT ZHOTOVENY PO CELÉM OBVODĚ PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ TAK, ABY DO NICH NEZATÉKALA VODA
SPOJOVACÍ MATERIÁL: PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNÍ
OCEL S355J2

TŘÍDA PROVEDENÍ KONSTRUKCE EXC-2 DLE EN 1090-2
TŘÍDA SVAŘOVÁNÍ C DLE ČSN EN ISO 5817

ROZPISKA			
POZICE	KONSTRUKČNÍ PRVEK	KS	HMOTNOST
1	P4-30x310	1	0,264 kg
2	P4-30x310	1	0,257 kg
3	P4-30x260	2	0,215 kg
4	ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M10x35	2	0,032 kg
5	PODLOŽKA A 10,5	4	0,004 kg
6	PRUŽNÁ PODLOŽKA 10	2	0,002 kg
7	ŠESTIHRANNÁ MATICE M10	2	0,01 kg

CELKOVÁ HMOTNOST 1,5 kg
NATĚROVÁ PLOCHA 0,1 m²

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek. R110kV, sek. tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 102 0002 780	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	3 EGE 37659		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 02-2024	
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN PROCHÁZKA	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. PETR MÝTINA	D2.b) – 18	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘÍP	
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV – POK	MĚŘÍTKO: 1:5	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	POK – OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ – TABULKA	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	

eg.d

EGEM