



KATEGORIZACE SÍTÍ VLASTNÍ SPOTŘEBY– barevné rozlišení napěťových soustav :

- STŘIDAVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY III. KATEGORIE – NEZAJIŠTĚNÁ (~22kV, 50Hz, IT)
- STŘIDAVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY III. KATEGORIE – NEZAJIŠTĚNÁ (~400/230V, 50Hz, TN–C–S, 3+N+PE+PEN)
- STŘIDAVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY I. KATEGORIE – BEZVÝPADKOVÁ (~230V,50Hz, TN–S, 1+N+PE)
- STEJNOMĚRNÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY I. KATEGORIE– BEZVÝPADKOVÁ – CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM ±1(2L, 110V=, IT)

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR ŘÍPOV – REKONSTRUKCE R110KV, SEK. TECH., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 102 0002 780	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg·d	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., STAROCHODOVSKÁ 41/68, 149 00 PRAHA 4	EGEM	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220	DATUM: 09–2024	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	2EGE 11959	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2 b) – 02	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK		
VYPRACOVAL	Ing. MARIA SHKRED		
KONTROLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK		
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	PS50 – VLASTNÍ SPOTŘEBA	MĚŘÍTKO: –	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	FORMÁT: 4x4	
DRUH DOKUMENTU	BLOKOVÉ SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VLASTNÍ SPOTŘEBY – NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	