




( 1:5 )



( 1:5 )



**POZNÁMKA:**  
SVARY: a=3 mm  
SVARY MUSÍ BÝT ZHOTOVENY PO CELÉM OBVODĚ PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ  
TAK, ABY DO NICH NEZATÉKALA VODA  
SPOJOVACÍ MATERIÁL: PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ  
OCEL S355J2

ROZPISKA				
POZICE	KONSTRUKČNÍ PRVEK	KS	HMOTNOST	POZNÁMKY
1	P4-30x210	2	0,166 kg	
2	P4-30x260	2	0,215 kg	
3	ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M10x40	2	0,035 kg	
4	PODLOŽKA A10,5	4	0,004 kg	
5	ŠESTIHRANNÁ MATICE M10	2	0,01 kg	

**CELKOVÁ HMOTNOST** 1,5 kg  
**NÁTĚROVÁ PLOCHA** 0,1 m2

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípv - rek. R110kV, sek. tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 102 0002 780	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	EGEM	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	4 EGE 17205		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK		DATUM:02-2024
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN PROCHÁZKA	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. PETR MÝTINA	D2.b) - 09	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY:ŘIP	
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - HOK	MĚŘÍTKO:1:5	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: A4	
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	HOK - RÁM - FÁZE	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	