


NÁZEV AKCE	TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 102 0002 780
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 04-2024
VYPRACOVAL	JAN PROCHÁZKA	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	JAN PROCHÁZKA	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP
SO/PS	PS31 - Ochrany	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	
DRUH DOKUMENTU	Seznam	
NÁZEV DOKUMENTU	TS31/05 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE Siemens - dodávka zhotovitele	LIST / CELKEM: 1 / 2

položka	mn.	jedn.	typ	popis	výrobce
Technická specifikace TS31/05 - Siemens (dodávka zhotovitele)					
Doplnění SIEMENS mimo rámcovou smlouvu					
	12	ks	Komunikační rozhraní ROP	„ETH-BB-2FO, optické komunikační rozhraní IEC 61850 (2×LC), Rev.02“ (doplněno bude pro každou vývodovou IED pro ROP)	Siemens
	1	ks	Modul IO206	Doplnění modulu do 7SJ85 T101 pro signalizaci vyhřívacích odpojovačů	Siemens