



HOK	ZATÍŽENÍ [kN]		SVISLÉ	ROZPĚTÍ [m]
	PO ZKRATU - 1s	PŘI ZKRATU		
	H1		R1	
A06-A07; B06-B07	43	39	5	42
	H2		R1	
A02-A03, A03-A04, A05-A06, A07-A08, A08-A09, B05-B06, B06-B07, B08-B09, B09-B10	16		5	
	H3		R1	
A02, A04, A05, A08, A09, B05, B07, B08, B10	14		5	

POZNÁMKA

- PRO ZATÍŽENÍ Z VÝVODŮ NA LINKU (H2, H3) BUDOU UVAŽOVÁNA ZATÍŽENÍ VE VŠECH TŘECH FÁZÍCH NAJEDNOU
- PRO VÝPOČTY BUDE UVAŽOVÁNA MAX. HODNOTA VODOROVNÉHO ZATÍŽENÍ H1 (PO ZKRATU, RESP. PŘI ZKRATU).
- PRO STATICKÝ VÝPOČET BUDE UVAŽOVÁN HORŠÍ Z PŘÍPADU:
- 1) DVĚ KRAJNÍ FÁZE JEDNOHO PORTÁLU - MAX. ZATÍŽENÍ A STŘEDNÍ FÁZE - STATICKÉ ZATÍŽENÍ (PRO H1 - 46kN); SOUSEDNÍ PORTÁLY POUZE STATICKÉ
- 2) DVĚ SOUSEDNÍ FÁZE JEDNOHO PORTÁLU - MAX. ZATÍŽENÍ, ZBÝVAJÍCÍ KRAJNÍ FÁZE - STATICKÉ ZATÍŽENÍ (PRO H1 - 46kN); SOUSEDNÍ PORTÁLY POUZE STATICKÉ ZATÍŽENÍ

AUTORIZACE:			
D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 102 0002 780	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg-d	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	EGEM	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.: +420 267 199 220		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1EGE 13135	EGEM	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK		
VYPRACOVAL	TOMÁŠ VOŠICKÝ	DATUM:09-2024	
Kontroloval	Ing. TOMÁŠ JANEČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: 02.b)-10	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY:ŘÍP	
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO:1 : 125	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	FORMÁT: A1	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	AXONOMETRICKÁ DISP. R110kV - NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: ---	