



AUTORIZACE:

10	AI OKO LISOVANÉ	ELBA	616 849.2	1,31	-	-	-	2
9	KOTEVNÍ SVORKA	ELBA	175 849.2	3,56	107,9	40	558	2
8	IZOLÁTOR LG 60/22/1200	PPC	LG/60/22/1200	20	120	-	1200	2
7	SVORNÍK S MATICÍ M16x1,5	ELBA	219 302	0,19	-	-	-	4
6	OCHRANNÁ ARMATURA	ELBA	102 113.1	4,26	-	40	-	4
5	DVOJITÉ OKO KŘÍŽOVÉ	ELBA	231 411.3	0,93	200	35	106	4
4	ROZPĚRKA 400/200 mm	ELBA	245 522	6,9	210	43	70	1
3	DVOJITÉ OKO KŘÍŽOVÉ	ELBA	231 407	0,66	160	35	70	2
2	NAPÍNAČÍ ŠROUB	ELBA	241 566.1	4,5	210	40	420-590	2
1	KOTEVNÍ KLOUB	ELBA	235 130	2,55	160	43	80	2
POZ.	NÁZEV	VÝR.	TYP	HMOT. kg	ZAR.ÚNOS.kN	ZKRAT.ODOL.ka	DÉLKA mm	KS
KUSOVNÍK								

D			
C			
B			
A	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek. R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001 Č. OBJ.: 102 0002 780	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.: +420 267 199 220		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	3EGE 38572		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 10-2023	
VYPRACOVAL	TOMÁŠ VOŠICKÝ	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK	D2.b)-31	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO: 1 : 8	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DVOJITÝ KOTEVNÍ ZÁVĚS 123kV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	