

NÁZEV AKCE	TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 102 0002 780
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 04-2024
VYPRACOVAL	JAKUB VANČURA	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	JAN PROCHÁZKA	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP
SO/PS	PS31 - Ochrany	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	
DRUH DOKUMENTU	Seznam	
NÁZEV DOKUMENTU	TS31/03 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE dodávka EG.D	LIST / CELKEM: 1 / 2

položka	mn.	jedn.	číslo položky SAP	název položky SAP	výrobce
---------	-----	-------	-------------------	-------------------	---------

Technická specifikace dodávek TS31/03 - dodávka EG.D

Řídicí systém					
	9	ks	10	7SL87 R110kV linka	SIEMENS
	2	ks	40	7UT85 R110kV trafo	SIEMENS
	1	ks	60	7SJ85 R110kV SP (AIS)	SIEMENS
	2	ks	100	7SJ85 TL bez DO odpojovačů	SIEMENS
	1	ks	120	7SJ85 BSP	SIEMENS
	1	ks	230	7SS85 2 přípojnice: 12-14 polí	SIEMENS
	2	ks	240	Systémová integrace IED R110kV (1 IED)	SIEMENS
	2	ks	250	7SJ85 R22kV T2x/vyhřívání/HDO	SIEMENS
	2	ks	260	7SJ85 R22kV přívod T10x	SIEMENS
	19	ks	270	7SJ85 R22kV vývod	SIEMENS
	1	ks	280	7SJ85 R22kV SP/SPD	SIEMENS
	1	ks	320	7SJ85 R22kV vyhřívání polokobka (AIS)	SIEMENS
	41	ks	420	SAT (1 IED)	SIEMENS
	4	ks	340	Systémová integrace IED R22kV (1 IED)	SIEMENS