

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Třebíč, EG.D a.s., TR Říпов-rek.R110kV,sek.tech.,VS,PZTS - závazné stanovisko
ID zprávy: 1286294286
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 15. 12. 2023 v 10:47:55

Odesílatel: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, CZ
ID schránky: vzxiuw8
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: KHSV/31092/2023/TR/HP/Mát
Naše spisová zn.: S-KHSV/31092/2023/2
Vaše čís. jednací: Nezařáno
Vaše spisová zn.: Nezařáno
K rukám: Nezařáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

EG.D_Ripov_-_Transformovna.pdf (418,1 kB)

Události zprávy:

- 15. 12. 2023 v 10:34:08** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 15. 12. 2023 v 10:34:08** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 15. 12. 2023 v 10:47:55** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 15. 12. 2023

Č.j.: KHSV/31092/2023/TR/HP/Mát
Sp. značka: S-KHSV/31092/2023
Vyřizuje: Mgr. Dagmar Mátlová, dagmar.matlova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

zastoupená EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice

Říčov, „TR Říčov – rek.R110kW, sek.tech., VS, PZTS“, st. parc. č. 57, parc. č. 285/3, 4, 5, 7, 8 a 12, 508/2, 307, 314, 316, 318, 338 a 341, k.ú. Říčov, investor EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno – společné řízení k umísťování a povolování staveb – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pro povolování staveb

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydává ve věci „TR Říčov – rek.R110kW, sek.tech., VS, PZTS“, st. parc. č. 57, parc. č. 285/3, 4, 5, 7, 8 a 12, 508/2, 307, 314, 316, 318, 338 a 341, k.ú. Říčov v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací „**TR Říčov – rek.R110kW, sek.tech., VS, PZTS“, st. parc. č. 57, parc. č. 285/3, 4, 5, 7, 8 a 12, 508/2, 307, 314, 316, 318, 338 a 341, k.ú. Říčov**“ ve společném řízení k umísťování a povolování staveb s odkazem na § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu požadavků nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dále § 30, § 77 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, **se souhlasí**.

Odůvodnění:

Dne 4. 12. 2023 byla na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina doručena žádost společnosti EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 08 České Budějovice zastupující na základě plné moci investora společnost EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „**TR Říčov – rek.R110kW, sek.tech., VS, PZTS“, st. parc. č. 57, parc. č. 285/3, 4, 5, 7, 8 a 12, 508/2, 307, 314, 316, 318, 338 a 341, k.ú. Říčov**“.

Předložená projektová dokumentace řeší modernizaci stávající transformovny TR Říčov. Stávající areál transformovny leží při komunikaci I/23, cca 1 km od okraje města Třebíče směrem na Telč mimo zastavěné území obce. Napojení na komunikaci zůstane stávající, hlavní vjezd do areálu bude stávajícím sjezdem z komunikace I/23. Rekonstruována bude pouze vnitroareálová komunikace. Transformovna 110/22kV má dle energetického zákona č. 458/2000Sb. ochranné pásmo 30 m od hranice oplocení. Toto pásmo zůstane nezměněno. Stavební práce jsou prováděny z důvodu průběžné modernizace transformovny, kdy firma EG.D posiluje dodávky elektřiny odběratelům. Transformovna Říčov se

skládá z venkovní rozvodny 110kV a vnitřní rozvodny 22kV, která je situována v 1. a 2.NP v objektu BSP. Venkovní rozvodna obsahuje 2 transformátory a 2 tlumivky situované na monolitických stanovištích. Objekt má nevýrobní charakter. Slouží k transformaci a distribuci elektrické energie.

Stavební objekt BSP bude celý zateplen včetně R22kV mimo montážní věže. Jedná se o stávající částečně podsklepený třípodlažní objekt. Dále objekt obsahuje rozvodnu 22kV, která má dvě podlaží a revizní věž pro deponování transformátorů. Všechny objekty mají plochou střechu a jsou vzájemně propojeny. V revizní věži budou repasována vjezdová vrata a vybudovaná bezodtoková jímka v místě uskladnění transformátorů. Bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a proveden nový hromosvod. Stavební objekt BSP bude rekonstruován zateplen, dojde k výměně oken. Dále budou upraveny nebo vyměněny dveře v objektu, aby splňovaly požadovanou požární odolnost. Nově bude opraveno v 1. NP zázemí obsluhy. Kanceláře s denním osvětlením, zázemí (WC s předsíní a umyvadlem, sprchový kout, šatna). Nově vznikne úklidová komora s výlevkou. V další části objektu bude vyspraveno původní zázemí personálu (WC s předsíní a umyvadlem, sprchový kout). Ve všech místnostech dotčených stavebními pracemi bude provedena nová výmalba.

Stávající venkovní rozvodna R110 kV bude kompletně zdemolována a vystavěna nově. Stávající stanoviště transformátorů T101 a T102 se vydemolují. Budou nahrazena prefabrikovanými venkovními transformátorovými stanovišti ze zvonově litého železobetonu, se samozhášecími rošty a společným stanovištěm vždy pro jedno trafo 110/23 kV 40 MVA, příslušnou zhášecí tlumivku 5 MVA, sekundární odporník. Provedení nových trafostanic T101+TL1, T102+TL2 bude dle TNS 30 8020. Stanoviště budou nezastřešená s havarijní (záchrannou) jímkou.

Po demolici objektu čističky zaolejovaných vod bude na jejím místě postaven objekt pro uložení zkratovacích souprav, se samostatnou místností pro uložení hasicích přístrojů. Domek je navržen jako přízemní samostatný zděný objekt, obdelníkového tvaru se sedlovou střechou, založenou na základových pasech. Domek je nepodsklepený. Domek bude dopravně napojen na novou vnitřní komunikaci. Objekt bude vytápěn (temperován) elektrickými přímotopnými konvektory.

Po dokončení veškerých stavebních prací dojde k upravení ploch jak zpevněných, tak nezpevněných do původní podoby.

Zhodnocení hlukové situace: Nově instalované technologické prvky na základové patky v R110 nejsou zdrojem hlukové zátěže. Hlukovou zátěž produkují dva transformátory 110/22kV 40MVA, které jsou umístěny na venkovním stanovišti v přední části rozvodny 110kV. Z hlediska hlukové zátěže nedojde k navýšení. Navrhované úpravy by neměly mít vliv na hluk šířící se do okolí. Z hlediska hlukové zátěže nedojde k navýšení. Provádění stavebních prací na výše uvedené stavbě je nutné organizačně a technicky zajistit tak, aby použitím dopravních a mechanizačních prostředků v souvislosti s prováděnou stavbou nebyla překročena přípustná hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb.

Projektovou dokumentaci v digitální podobě si KHS kraje Vysočina ponechává pro interní potřeby orgánu ochrany veřejného zdraví.

Po posouzení předložené projektové dokumentace konstatuje Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Mgr. Dagmar Mátlová
vedoucí oddělení
hygieny práce Třebíč

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

- **EGEM s.r.o., Novohradská 736/36, 370 08 české Budějovice, IDDS: mes25wi**