

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	TR Lipnice – obnova transformovny
Ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

I.

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli, dovolujeme si Vás tímto laskavě požádat o vyjádření ke zjištěným skutečnostem.

1) V provozním souboru CZD0035 se nachází položka: X917339 Dvojitý izolátorový závěs dvoubodý ks 3,000 Bohužel jsme nenašli přesný typ tohoto závěsu a prosíme tedy o doplnění a typ.

2) V provozním souboru CZD00043 se nachází položky: X91980 Zapojení HMI ks 1,000 X91981 Oživení a konfigurace HMI kpl 1,000 Domníváme se, že když je zařízení HMI dodávkou zadavatele, tak by zapojen, oživení a konfiguraci měl zajistit dodavatel HMI. Prosíme tedy o informaci, jak danou položku ocenit

3) V provozním souboru CZD0041 se nachází položka: R029 Řídicí systém, OPTICKÉ,METALICKÉ PROPOJE ŘS/SIEMENS - zajišťuje EG.D kus 1,000 V rozpočtu je uvedeno – zajišťuje EG.D, ovšem v technické specifikaci jako dodávka zhotovitele stavby. Prosíme tedy o upřesnění, kdo zajistí dodávku.

4) V technické specifikaci souboru CZD00042 – 08 optické MultiMode propoje. Pokud mají být dodávkou zhotovitele , tak požadujeme doplnění této položky do rozpočtu který nekoresponduje ve srovnání s TS. V materiálech je pouze chránička 150m a montážích Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu 150m

Děkujeme

Odpověď zadavatele č. 1

1) Zadavatel upřesňuje typ závěsu položky: X917339 Dvojitý izolátorový závěs dvoubodý ks 3,000 v příloze č. tohoto vysvětlení

2) Zadavatel uvádí, že položky X91980 Zapojení HMI ks 1,000 X91981 Oživení a konfigurace HMI kpl 1,000 jsou Dodávkou EG.D a účastník tyto položky neoceňuje. Zapojení, oživení i konfiguraci HMI zajistí dodavatel HMI a jedná se tedy o dodávku EG.D.

3) Zadavatel opravuje název položky Položky R029 Řídící systém SIEMENS - zajišťuje EG.D kus 1,000. Jedná se o dodávku EG.D a účastník tuto položku neoceňuje.

Optické a metalické propoje účastník ocení dle soupisu prací a dodávek.

4) Účastník je povinen ocenit platný Soupis prací a dodávek. Z důvodu změny standardu požadovaného interními normami TNS a z toho vycházejícího grafického standardu RUPLAN bude na optické a metalické propoje uplatněna vyhrazená změna dle odst. 20.13 Smlouvy o dílo.

II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto Vysvětlení je lhůta pro podání nabídek prodloužena do **13.11.2025, 10:00 hod. včetně.**

V Brně

Ing. et Ing. Anna Jiroušková
EG.D, s.r.o.

Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 1 LIP_PS09_50_DN_DVOUBODÝ