

Zadavatel:

EG.D, s.r.o.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 21055050

Veřejná zakázka:

„Dodávka HIS modulů“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ 1:

Vážený zadavateli,

dovolujeme si Vás tímto laskavě požádat o vyjádření ke zjištěným skutečnostem.

Dle požadavku příloha 2 HIS_ technická specifikace, bodu 3.2.3.9 Rozměrové požadavky, bychom chtěli požádat zadavatele o přehodnocení maximálních rozměrů. Z výrobního závodu jsme obdrželi informace, že tyto požadavky není možné splnit modulem výrobce GE. Dovolujeme si Vás požádat o změnu maximálních rozměrů na:

U Vývodového pole na:

- Celková půdorysná délka modulu z maximálních 3300 mm na maximálních 3800mm
- Šířka pole (Živé části) Z MAXIMÁLNÍCH 3500mm na 3700mm

U transformátorového pole na:

- Celková půdorysná délka modulu z maximálních 2800 mm na maximálních 2900mm
- Šířka pole (Živé části) Z MAXIMÁLNÍCH 3500mm na 3700mm

V případě pochybností s tímto řešením jsme schopni předat navrženou výkresovou dokumentaci z výrobního závodu.

ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel sděluje, že z důvodu omezeného prostoru na pozemku plánované výstavby rozvodny nemůže rozměry navýšit, a proto ponechává rozměry, tak v zadávací dokumentaci stanovil.

V Brně dne 16. 10. 2025

EG.D, s.r.o.

Mgr. Alena Jagošová

manažer veřejných zakázek