

Sestava pro stožár č.: 82, 81, 80

6*	shunt AL120	RIBE	F03140–52A01	–	–	11.4	1000	2
5	stožárová příchytka spirálová	RIBE	B844001–10A05/B06	0.4	–	–	–	1
4	proudová svorka	RIBE	B832001 A12/B20	0.58	–	35	–	2
3	ochranná spirála	RIBE	RW193220lis	2.3	–	–	2200	2
2	kotevní spirála	RIBE	AW252152	2.58	203	–	1520	2
1	kotevní očnice	RIBE	F02686A02	1.4	200	40	52	2
Pozice	NÁZEV POLOŽKY	VÝROBCE	TYP	HMOTNOST (kg)	ZARUČENOST (km)	ZKRATOVÁ ODOL. (kA)	DÉLKA (mm)	Počet

6* Umístění zkratu dle lomu trasy tak, aby se zkrat nedotýkal spojovacích armatur.

Šedivě zakreslené armatury zůstanou původní.

Poznámka:


- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru
- Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:
- svislé svorníky a šrouby

– vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení

– vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení
- matice dole

matice směrem ke dříku stožáru

matice směrem ke stožáru s vyšším číslem

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001 Č. OBJ.: 4501656578	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Čestmír Vášek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	ČÍSLO VÝK/DOK: KZL1_K	
KONTRLOVAL	Petr Rázek		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 01.1: V5523	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: 3A4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Připojení KZL kotevní sestava V5523		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: