



Sestava pro stožár č.: 1

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|------------|-------|
| 9 | proudová svorka | ELBA | 167 625 | 1.8 | — | — | — | 3 |
| 8 | kotevní svorka klínová | RIBE | B118223A01 | 4.6 | 90 | 32 | — | 1 |
| 7 | SVORNIK Ø19x40 | ELBA | 219 302 | 0.191 | — | — | — | 4 |
| 6 | KERAMICKÝ TYČOVÝ IZOLÁTOR | PPC Insulators | LG 60/22/1200 | 20 | 120 | — | 1200±36 | 2 |
| 5 | OCHRANNÁ ARMATURA | ELBA | 101 113.1 | 4.26 | — | 40 | — | 4 |
| 4 | DVOJITÉ OKO KŘÍŽOVÉ | ELBA | 231 411.3 | 0.93 | 200 | 35 | 106 | 4 |
| 3 | ROZPĚRKA | ELBA | 233 417 | 4.95 | 160 | 40 | 37 | 2 |
| 2 | DVOJITÉ OKO KŘÍŽOVÉ | ELBA | 231 407 | 0.66 | 160 | 35 | 70 | 2 |
| 1 | ZÁVĚSNÝ KLOUB KOTEVNÍ | ELBA | 235 118 | 2 | 160 | 43 | 75 | 1 |
| Pozice | NÁZEV POLOŽKY | VÝROBCE | TYP | HMOTNOST (kg) | ZARUČ. SNOSNOST (kN) | ZKRATOVÁ ODOL. (kA) | DĚLKA (mm) | Počet |

Poznámka:

- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru
Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:
- svislé svorníky a šrouby matice dole
 - vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení matice směrem ke dřívku stožáru
 - vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení matice směrem ke stožáru s vyšším čáslm

Proudové svorky se použijí na propojení přeponek.

| | | | |
|-------------------|--|--|----------------------|
| D | | | |
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |
| INDEX REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | JMÉNO |
| NÁZEV AKCE | TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS | Č. STAVBY: 001020003001 Č. OBJ.: 4501656578 | |
| STAVEBNÍK | EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO | | |
| STATUS/STUPEŇ | DPS | | |
| ČÁST | D.2. | | |
| ZHOT. DOKUMENTACE | EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4 | | |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Čestmír Vášek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423 | | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | | | |
| ZOD. PROJEKTANT | Ing. Pavel Froněk | DATUM: 04/2024 | |
| VYPRACOVAL | Petr Rázek | ČÍSLO VÝK/DOK: D2_DK2 | |
| KONTROLOVAL | Petr Rázek | | |
| MÍSTO STAVBY | Řípov 32, 674 01 Třebíč | KÓD LOKALITY: ŘIP | |
| SO/PS | SO 01.2 V5580/5581 | MĚŘÍTKO: schema | |
| MAJETKOVÁ TŘÍDA | CZD00002 | FORMÁT: 3A4 | |
| DRUH DOKUMENTU | výkres | LIST/CELKEM: 1/1 | |
| NÁZEV DOKUMENTU | Dvojitý kotevní závěs V5580/5581: st.č. 1 | | ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: |