



LEGENDA HROMOSVODU:

- V souladu s ČSN EN 62305 byl objekt zařazen do třídy LPS II.
- Stávající obvodový zemnič FeZn 30x4 (převzata z výkresu 505017101001-092, DSPS 07/2020)
  - Nový vývod ze zemniče – napojeno přes zkušební svorku na hromosvod
  - Stávající vývod ze zemniče – napojeno přes zkušební svorku na hromosvod
  - Vodivé spojení, odbočení

POZNÁMKY:

- Nové svody bleskosvodu budou uzemněny na stávající obvodový zemnič (pásek FeZn 30x4), položený v hloubce 1,0m a ve vzdálenosti 1,0m od hrany objektu (viz DSPS 07/2020).
- V místě nového napojení na stávající uzemnění bude provedeno odkrytí stávajícího zemniče – výkop a oprava povrchů viz stavební část.
- Nové napojení bude řešeno svárem, spoj bude následně opatřen nátěrem zelené barvy se žlutými pruhy.
- Přechod pásku mezi vzduchem a zemí bude opatřen gumoasfaltovým nátěrem (30cm v zemi a 20cm na povrchu), vč. teplem smrštitelná trubice zŽ o délce cca 4cm.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001 Č. OBJ.: 4501656578	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d	
STATUS/STUPĚŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
ČÁST	D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace	EGEM	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423	ELSOX elektroprojekt	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	ELSOX s.r.o., Seifertova 525, 261 01 Příbram	DATUM: 08/2024	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Procházka, prochazka@elsox.cz, tel.:608 981 648	ČÍSLO VÝK/DOK:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	2309	D.1.4 b) – 19	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Radek Procházka	KÓD LOKALITY: ŘIP	
VYPRACOVAL	David Janura, Radek Procházka		
KONTROLOVAL	Ing. Radek Procházka	MĚŘÍTKO: M 1:100	
MÍSTO STAVBY	Řířov 32, 674 01 Třebíč	FORMÁT: 8x A4	
SO/PS	S030 Technologické budovy	LIST/CELKEM: 1/1	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	
DRUH DOKUMENTU	výkres		
NÁZEV DOKUMENTU	UZEMNĚNÍ		