



LEGENDA MATERIÁLU:

- PROSTÝ BETON C20/25
- ŽELEZOBETON C25/30
- STĚNY TL. 150mm , d/š/v 497/140/249, P8 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- STĚNY TL. 400mm Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH TVAROVEK, d/š/v 248/380/249, P8 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- STĚNY TL. 300mm Z TEPELNĚ IZOLAČNÍCH TVAROVEK, d/š/v 248/300/249, P8 NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY-PRO SOKLOVÉ ZDIVO
- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHOVÝ PS
- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ PS
- HYDROIZOLACE-2x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO SBS ASFALTU
- HUTNĚNÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
- ZEMINA PŮVODNÍ
- DEMOLICE HAVARIJNÍ JÍMKY + PLECH. KONTEJNERU ČOV
- BETONOVÁ DLAŽBA
- HUTNĚNÝ ZÁSYP PO DEMOLICI JÍMKY
- VRSTVA Z RECYKLÁTU tl. 400 mm
- o zhutnění Edef,2=50MPa při poměru Edef,2/Edef,1=2,5.

±0,00=477,05 Balt p.v.

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípv - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	<div>eg.d</div>
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		
ČÁST	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423		<div>EGEM</div>
ARCHIVNÍ ČÍSLO	3EGE 37878		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Lišochleb	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Ing. Ivan Lišochleb	ČÍSLO VÝK/DOK: D1.1b)-04	
KONTROLOVAL	Ing. Petr Mýtina		
MÍSTO STAVBY	Řípv 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘÍP	
SO/PS	SO 78 - Garáže, sklady, vrátnice	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00029	FORMÁT: 3xA4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Řez B-B'	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	